

α/α	Ημ/νία Δειγματοληψίας	Ημ/νία Ανάλυσης	Τοποθεσία	Χρήση	Προέλευση	ph	Ειδ. Ηλεκτρ. Αγωγιμ. (μS/cm)	Αργίλιο	Αντιμόνιο	Κάδμιο	Χρυσίο	Εξασθενές Χρυσίο	Βόριο	Χαλκός	Θειικά	Μόλυβδος	Σίδηρος	Νιτρικά	Χαλκός	Χλωροφόρμιο	Μαγγάνιο	Υδράργυρος	Φθορισμός	Αμμώνιο	Θερμοκρασία	Σύνολο Παρασιτοκτόνων	Υπολειμματικό χλώριο	Κολοβακτηριδία ανά 100ml (37C-48h)	O.M.X. Ανά ml νερού (37C-48h)	O.M.X. Ανά ml νερού (22C-48h)	E.coli (44°C-24ph)	Θολότητα (FNU)	Χρώμα (mg/lt Pt)	Enterococci (cfu/100ml)	Άλλη Ανιχνεύσιμη Ουσία
						6,5 - 9,5	2500	<200 μg/l	<5 μg/l	<5 μg/l	<50 μg/l	<50 μg/l	<200 μg/l	<2000 μg/l	<250 μg/l	<10 μg/l	<2000 μg/l	<50 μg/l	<50 μg/l	0 μg/l	<50 μg/l	<1,0 μg/l	<1,5 μg/l	<0,5 μg/l	<10 μg/l	0 μg/l		cfu/100ml 0	cfu/ml Ανευ μεταβολής (37C-48h)	cfu/ml Ανευ μεταβολής νερού (22C-48h)	cfu/100ml 0	O.A 0,002	O.A.1,5	cfu/100ml 0	
E107	6/4/2021	17/4/2021	Εμμ. Παπάς / ΚΑΠΗ	Πόσιμο	Γεώτρηση - Πηγή	7,4	432	<1,25	0,04	<0,035	0,23	0	7,8	2,1	19	0,19	5,5	0,19	2,1	0	0,06	0	<0,02	0	17	0	0,5	0	0	0	αρνητ.0	0,29	0	0	
108	13/8/2021	17/8/2021	Εμμ. Παπάς / Τέλος Δικτύου	Πόσιμο	Γεώτρηση - Πηγή	7,53	384										7,75							0	25		0,2	0	0	0	αρνητ.1	<0,05	<5	0	
109	13/8/2021	17/8/2021	Εμμ. Παπάς / ΚΑΠΗ	Πόσιμο	Γεώτρηση - Πηγή	7,55	384										7							0	20		0,35	0	0	0	αρνητ.	<0,05	<5	0	
110	22/11/2021	29/11/2021	Εμμ. Παπάς / Τέλος Δικτύου	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,48	365										5,55							0	15		0,75	0	0	0	αρνητ.	<0,05	<5	0	
111	22/11/2021	29/11/2021	Εμμ. Παπάς / ΚΑΠΗ	Πόσιμο	Γεώτρηση - Πηγή	7,49	367										5,75							0	16		0,85	0	0	0	αρνητ.	<0,05	<5	0	
112	20/12/2021	24/12/2021	Εμμ. Παπάς / ΚΑΠΗ	Πόσιμο	Γεώτρηση - Πηγή	7,69	361										0,32							0	12		0,75	0	0	0	αρνητ.	<0,05	<5	0	
113	20/12/2021	24/12/2021	Εμμ. Παπάς / Τέλος Δικτύου	Πόσιμο	Γεώτρηση - Πηγή	7,58	337										0,41							0	11		0,75	0	0	0	αρνητ.	<0,05	<5	0	
E114	1/4/2022	12/4/2022	Εμμ. Παπάς / ΚΑΠΗ	Πόσιμο	Γεώτρηση - Πηγή	7,8	367	0	0,097	<0,035	0,12	0	4,3	2,1	13	0,097	8,3	0,097	2,1	3,6	8,3	0	0	0	14	0	0,45	0	0	0	αρνητ.	0,1	0	0	TOC (O.O.A) 0,55 / Ni 0,25
115	3/6/2022	10/6/2022	Εμμ. Παπάς / Τέλος Δικτύου	Πόσιμο	Γεώτρηση - Πηγή	7,65	413										1,5							0	22		0,65	0	0	0	αρνητ.	<0,05	<5	0	
116	3/6/2022	10/6/2022	Εμμ. Παπάς / ΚΑΠΗ	Πόσιμο	Γεώτρηση - Πηγή	7,69	416										1,5							0	23		0,65	0	0	0	αρνητ.	<0,05	<5	0	
117	4/11/2022	16/11/2022	Εμμ. Παπάς / Τέλος Δικτύου	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,74	397										8,2							0	18		0,5	0	0	0	αρνητ.	<0,05	<5	0	
118	4/11/2022	16/11/2022	Εμμ. Παπάς / ΚΑΠΗ	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,76	394										5,8							0	17		0,5	0	0	0	αρνητ.	<0,05	<5	0	
119	13/12/2022	17/12/2022	Εμμ. Παπάς / Τέλος Δικτύου	Πόσιμο	Γεώτρηση - Πηγή	7,77	382										5,85							0,1	12		0,2	0	0	0	αρνητ.	<0,05	<5	0	
120	13/12/2022	17/12/2022	Εμμ. Παπάς / ΚΑΠΗ	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,6	364										5,55							0,05	15		0,25	0	0	0	αρνητ.	<0,05	<5	0	
E121	23/3/2023	31/3/2023	Εμμ. Παπάς / ΚΑΠΗ	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,6	435	<1,25	0,036	<0,035	0,22	0	11	2	20	0,096	1,7	5	2	0	0,08	0	<0,2	0	15	0	0,25	0	5	<3	αρνητ.	0,22	0	0	
122	20/6/2023	26/6/2023	Εμμ. Παπάς / ΚΑΠΗ	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,71	410										5,45							0	22		0,25	0	0	0	αρνητ.	<0,05	<5	0	
123	20/6/2023	26/6/2023	Εμμ. Παπάς / Τέλος Δικτύου	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,82	393										4,1							0	24		0,2	0	0	0	αρνητ.	<0,05	<5	0	
124	14/11/2023	20/11/2023	Εμμ. Παπάς / Τέλος Δικτύου	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,36	364										5,7							0,03	18		0,3	0	0	0	αρνητ.	<0,05	<5	0	
125	14/11/2023	20/11/2023	Εμμ. Παπάς / ΚΑΠΗ	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,38	364										5							0	16		0,3	0	0	0	αρνητ.	<0,05	<5	0	
E126	15/3/2024	26/3/2024	Εμμ. Παπάς / ΚΑΠΗ	Πόσιμο	Γεώτρηση - Πηγή	7,9	405	1,6	0,043	<0,035	0,15	0	0,016	0,002	18	0,11	3,1	5	0,002	0	0,25	0	0,2	<0,05	14	0	0,2	0	17	13	αρνητ.	1,1	0	0	
127	16/8/2024	23/8/2024	Εμμ. Παπάς / Τέλος Δικτύου	Πόσιμο	Γεώτρηση - Πηγή	7,8	390										6							0,03	24		0,2	0	0	0	αρνητ.	0,05	<5	0	
128	16/8/2024	23/8/2024	Εμμ. Παπάς / ΚΑΠΗ	Πόσιμο	Γεώτρηση - Πηγή	7,81	382										4,6							0	21		0,2	0	0	0	αρνητ.	0,05	<5	0	