

α/α	Ημ/νία Δειγματοληψίας	Ημ/νία Ανάλυσης	Τοποθεσία	Χρήση	Προέλευση	pH	Ειδ. Ηλεκτρ. Αγωγιμ. (μS/cm)	Αργίλιο	Αντιμόνιο	Βόριο	Κάδμιο	Χρυσίο	Εξασθενές Χρώμιο	Νάτριο	Χαλκός	Χλώριο	Θειικά	Σίδηρος	Μόλυβδος	Νιτρικά	Χλωροφόρμιο	Μαγγάνιο	Υδράργυρος	Σελήνιο	Φθοριούχα	Αμμώνιο	Νιτρώδη *Δεν Ανιχνεύθηκε	Αρσενικό	Σύνολο Παρασιτικών	Θερμοκρασία	Υπολειμματικό χλώριο	Κολοβακτηρίδια ανά 100ml (37C-)	O.M.X. Ανά ml νερού (37°C-48h)	O.M.X. Ανά ml νερού (22°C-48h)	E. coli (44°C-24h)	Ο.Α 0,002	Ο.Α.1.5	Enterococci (cfu/100ml)	Άλλη Ανιχνεύσιμη Ουσία
E68	6/4/2021	17/4/2021	Μονόβρυση / ΚΑΠΗ	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,4	863	<1,25	0,03	78	<0,035	0,38	0	68	6,3	57	60	7,6	0,18	32,00	0	0,11	0	0,44	0,32	0	0	0,95	0	16	0,05	52,0	19,0	24,0	αρνητ.	0,23	0	0	
69	13/8/2021	17/8/2021	Μονόβρυση / Τέλος Δικτύου	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,53	597													31,30						0	0,18			20	0,20	0,0	0,0	0,0	αρνητ.	<0,05	<5	0	
70	13/8/2021	17/8/2021	Μονόβρυση / ΚΑΠΗ	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,68	594													32,15						0	0,13			21,5	0,20	0,0	0,0	0,0	αρνητ.	<0,05	<5	0	
71	22/11/2021	29/11/2021	Μονόβρυση / Τέλος Δικτύου	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,85	506													8,90						0	0			18	0,75	0,0	0,0	0,0	αρνητ.	<0,05	<5	0	
72	22/11/2021	29/11/2021	Μονόβρυση / ΚΑΠΗ	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,74	504													8,25						0	0			18	0,75	0,0	0,0	0,0	αρνητ.	<0,05	<5	0	
73	20/12/2021	24/12/2021	Μονόβρυση / Τέλος Δικτύου	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,91	484													7,45						0	0			15	0,00	0,0	0,0	0,0	αρνητ.	<0,05	<5	0	
74	20/12/2021	24/12/2021	Μονόβρυση / ΚΑΠΗ	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,93	483													6,35						0	0			16	0,00	0,0	10,0	3,0	αρνητ.	<0,05	<5	0	
E75	1/4/2022	12/4/2022	Μονόβρυση / ΚΑΠΗ	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,4	894	0	0,034	82	<0,035	0,24	0	68	2,3	47	65	46	0,17	35,00	0	0,69	0	0,46	0,26	0	0	0,76	0	17	0,25	15,0	20,0	17,0	αρνητ.	0,31	0	0	
76	3/6/2022	10/6/2022	Μονόβρυση / ΚΑΠΗ	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,47	726													28,00						0	0,12			20	0,30	0,0	0,0	0,0	αρνητ.	<0,05	<5	0	
77	3/6/2022	10/6/2022	Μονόβρυση / Τέλος Δικτύου	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,49	728													28,75						0	0,14			20	0,25	0,0	0,0	0,0	αρνητ.	<0,05	<5	0	
78	4/11/2022	16/11/2022	Μονόβρυση / Τέλος Δικτύου	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,57	660													29,90						0	0,16			19	0,30	0,0	0,0	0,0	αρνητ.	<0,05	<5	0	
79	4/11/2022	16/11/2022	Μονόβρυση / ΚΑΠΗ	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,55	661													29,30						0	0,20			18	0,20	0,0	0,0	0,0	αρνητ.	<0,05	<5	0	
80	13/12/2022	17/12/2022	Μονόβρυση / Τέλος Δικτύου	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,7	505													6,80						0,08	0			14	0,00	0,0	0,0	0,0	αρνητ.	<0,05	<5	0	
81	13/12/2022	17/12/2022	Μονόβρυση / ΚΑΠΗ	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,69	501													8,80						0,02	0			15	0,00	0,0	0,0	0,0	αρνητ.	<0,05	<5	0	
E82	23/3/2023	31/3/2023	Μονόβρυση / ΚΑΠΗ	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,3	907	3,8	0,022	81	<0,035	0,43	0	71	3,9	47	71	144	0,86	39	0	0,39	0	0,40	0,34	0	0	0,84	0	16	0,20	0,0	0,0	0,0	αρνητ.	1,2	0	0	CHBr3: 3,6 TOC:0,73
83	20/6/2023	26/6/2023	Μονόβρυση / ΚΑΠΗ	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,41	672													30						0	0,17			20	0,25	0,0	0,0	0,0	αρνητ.	<0,05	<5	0	
84	20/6/2023	26/6/2023	Μονόβρυση / Τέλος Δικτύου	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,4	667													29,8						0	0,20			20	0,20	0,0	0,0	0,0	αρνητ.	<0,05	<5	0	
85	14/11/2023	20/11/2023	Μονόβρυση / ΚΑΠΗ	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,34	708													34						0	0,14			18	0,25	0,0	0,0	0,0	αρνητ.	<0,05	<5	0	
86	14/11/2023	20/11/2023	Μονόβρυση / Τέλος Δικτύου	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,36	708													34,25						0	0,19			18	0,25	0,0	0,0	0,0	αρνητ.	<0,05	<5	0	
87	15/3/2024	26/3/2024	Μονόβρυση / ΚΑΠΗ	Πόσιμο	Γεώτρηση	8,1	542	1,9	<0,02	0,05	<0,035	1,2	0	98	0,002	34	19	5,9	0,12	8	0	0,22	0	0,83	0,37	<0,05	0	5,7	0	18	0,05	0,0	78,0	41,0	αρνητ.	0,27	0	0	
88	16/8/2024	23/8/2024	Μονόβρυση / Τέλος Δικτύου	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,71	604													21,75						0	0,12			22	0	0,0	22,0	0,0	αρνητ.	0,05	<5	0	
89	16/8/2024	23/8/2024	Μονόβρυση / ΚΑΠΗ	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,78	609													21,3						0	0,13			20	0	0,0	40,0	19,0	αρνητ.	0,05	<5	0	