α/α	Ημ/νία Δειγματοληψίας	Ημ/νία Ανάλυσης	Τοποθεσία	Χρήση	Προέλευση	PH	Ειδ. Ηλεκτρ. Αγωγιμ. (μS/cm)	Αργίλιο	Αντιμόνιο	Βόριο	Κάδμιο	Χρώμιο	Εξασθενές Χρώμιο	Νάτριο	Χαλκός	Χλώριο	Θειικά	Σίδηρος	Μόλυβδος	Νιτρικά	Χλωροφόρμιο	Μαγγάνιο	Υδράργυρος	Σελήνιο	Φθοριούχα	Αμμώνιο	Νιτρώδη	Αρσενικό	Σύνολο Παρασιτοκτόνων	Θερμοκρασια	Υπολειμματικό χλώριο	Κολοβακτηρίδια ανά 100ml (37C-48h)	Ο.Μ.Χ. Ανά ml νερού (37°C-48h)	Ο.Μ.Χ. Ανά ml νερού (22°C-48h)	E.coli (44°C-24ph)	Θολότητα (FNU)	Χρώμα (mg/lt Pt)	Enterococci (cfu/100ml	**Άλλη Ανιχνεύσιμη Ουσία**
						6,5 - 9,5	<2500	<200 μg/l	<5 μg/l	<1000 μg/l	<5 μg/l	<50 μg/l	<50 μg/l	<200 μg/l	<2000 μg/l	<250 μg/l	<250 μg/l	<2000 μg/l	<10 μg/l	<50 μg/l	0 μg/l	<50 μg/l	<1,0 μg/l	<10 μg/l	<1,5 μg/l	<0,5 μg/l	<0,5 μg/l	<10 μg/l	0 μg/l			cfu/100ml 0	cfu/ml Άνευ μεταβολής	cfu/ml Άνευ μεταβολής	cfu/100ml 0	**Ο.Α 0,002**	**Ο.Α.1,5**	cfu/100ml 0	
E132	6/4/2021	17/4/2021	Νέο Σούλι - Νηπιαγωγείο	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,70	406	5,6	0,038	15	<0,035	0,22	0	17	3,7	11	8	17	0,3	24,00	0	0,51	0	0,3	0,51	0	0,00	1,5	0	14	0,05	0,0	>300	>300	αρνητ	0,61	0	0	ΤΟC (Ο.Ο.Α.)<0,2
E133	6/4/2021	17/4/2021	Νέο Σούλι - Δημοτικό	Πόσιμο	Γεώτρηση	8,10	243	1,9	0,03	2	0,035	0,13	0	1,5	0,51	<5	8	3,6	<0,05	0,00	0	<0,05	0	<0,25	<0,2	0	0,00	0,12	0	14,5	0,20	0,0	0,0	0,0	αρνητ	0,39	0	0	ΤΟC (Ο.Ο.Α.) 0,36
134	13/8/2021	17/8/2021	Νέο Σούλι - Νηπιαγωγείο	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,58	461													47,50						0,02	0,36			26	0,20	0,0	0,0	0,0	αρνητ.	<0,05	<5	0	
135	13/8/2021	17/8/2021	Νέο Σούλι - Δημοτικό	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,49	474													66,50						0	0,59			20,5	0,20	0,0	0,0	0,0	αρνητ.	<0,05	<5	0	
136	13/8/2021	17/8/2021	Νέο Σούλι - Γήπεδο Μπάσκετ	Πόσιμο	Γεωτρηση	7,49	473													65,00						0,01	0,43			20	0,20	0,0	0,0	0,0	αρνητ.	<0,05	<5	0	
137	22/11/2021	29/11/2021	Νέο Σούλι - Νηπιαγωγείο	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,67	486													42,50						0,11	0,44			12	0,25	0,0	0,0	0,0	αρνητ.	<0,05	<5	0	
138	22/11/2021	29/11/2021	Νέο Σούλι - Δημοτικό	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,71	483													44,50						0,03	0,41			14	0,35	0,0	0,0	0,0	αρνητ.	<0,05	<5	0	
139	22/11/2021	29/11/2021	Νέο Σούλι - Γήπεδο Μπάσκετ	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,45	499													47,50						0,11	0,47			14	0,20	0,0	0,0	0,0	αρνητ.	<0,05	<5	0	
140	20/12/2021	24/12/2021	Νέο Σούλι - Δημοτικό	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,82	255													1,30						0	0,00			11	0,20	0,0	0,0	0,0	αρνητ.	<0,05	<5	0	
141	20/12/2021	24/12/2021	Νέο Σούλι - Νηπιαγωγείο	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,76	258													2,40						0	0,00			10	0,20	0,0	0,0	0,0	αρνητ.	<0,05	<5	0	
142	20/12/2021	24/12/2021	Νέο Σούλι - Γήπεδο Μπάσκετ	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,84	253													1,40						0	0,00			9	0,20	0,0	0,0	0,0	αρνητ.	<0,05	<5	0	
E143	1/4/2022	12/4/2022	Νέο Σούλι - Δημοτικό	Πόσιμο	Γεώτρηση	8,00	258	3,4	0,075	3,1	<0,035	0,11	0	1,7	<0,5	<5	6	7,2	<0,05	<5	1,1	<0,5	7,2	0	0	0	0,00	0,085	0	12	0,20	0,0	7,0	4,0	αρνητ.	0,57	0	0	ΤΟC (Ο.Ο.Α.) 1,0/ Ni <0,05
E144	1/4/2022	12/4/2022	Νέο Σούλι - Γήπεδο Μπάσκετ	Πόσιμο	Γεώτρηση	8,00	254	3,5	0,078	2,7	<0,035	0,11	0	1,7	1,4	<5	6	6,3	0,14	<5	0	0	0	<0,25	<0,2	0	0,00	0,078	0	12	0,20	0,0	0,0	0,0	αρνητ.	0,25	0	0	ΤΟC (Ο.Ο.Α.) 0,48 / Ni 0,079
145	3/6/2022	10/6/2022	Νέο Σούλι - Νηπιαγωγείο	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,69	504													43, 05						0	0,31			24	0,45	0,0	0,0	0,0	αρνητ.	<0,05	<5	0	
146	3/6/2022	10/6/2022	Νέο Σούλι - Δημοτικό	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,59	496													41,90						0	0,29			21	0,45	0,0	0,0	0,0	αρνητ.	<0,05	<5	0	
147	3/6/2022	10/6/2022	Νέο Σούλι - Γήπεδο Μπάσκετ	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,95	272													0,00						0	0,00			18	0,25	0,0	0,0	0,0	αρνητ.	<0,05	<5	0	
148	4/11/2022	16/11/2022	Νέο Σούλι - Γήπεδο Μπάσκετ	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,50	499													65,00						0	0,43			17	0,30	0,0	0,0	0,0	αρνητ.	<0,05	<5	0	
149	4/11/2022	16/11/2022	Νέο Σούλι - Δημοτικό	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,65	467													45,10						0	0,39			19	0,20	0,0	0,0	0,0	αρνητ.	<0,05	<5	0	
150	4/11/2022	16/11/2022	Νέο Σούλι - Νηπιαγωγείο	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,55	478													44,50						0	0,00			19	0,75	0,0	0,0	0,0	αρνητ.	<0,05	<5	0	
151	13/12/2022	17/12/2022	Νέο Σούλι - Νηπιαγωγείο	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,69	480													45,00						0	0,41			14	0,15	0,0	0,0	0,0	αρνητ.	<0,05	<5	0	
152	13/12/2022	17/12/2022	Νέο Σούλι - Γήπεδο Μπάσκετ	Πόσιμο	Γεωτρ.+Πηγη	7,80	372													37,50						0	0,19			14	0,25	0,0	0,0	0,0	αρνητ.	<0,05	<5	0	
153	13/12/2022	17/12/2022	Νέο Σούλι - Δημοτικό	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,61	477													42,80						0	0,06			15	0,75	0,0	0,0	0,0	αρνητ.	<0,05	<5	0	
E154	23/3/2023	31/3/2023	Νέο Σούλι - Γήπεδο Μπάσκετ	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,9	316	2,00	0,030	8,4	<0,035	0,19	0	2,7	0,89	<5	6	2,4	<0,05	<5	0	0,12	0	<0,25	<0,2	0	0	0,094	0	14	0,20	0,0	0,0	0,0	αρνητ.	0,22	0	0	
155	20/6/2023	26/6/2023	Νέο Σούλι - Γήπεδο Μπάσκετ	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,89	278													2,80						0	0			15	0,15	0,0	0,0	0,0	αρνητ.	<0,05	<5	0	
156	20/6/2023	26/6/2023	Νέο Σούλι - Δημοτικό	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,92	297													9,4						0	0			17	0,25	0,0	0,0	0,0	αρνητ.	<0,05	<5	0	
157	20/6/2023	26/6/2023	Νέο Σούλι - Νηπιαγωγείο	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,97	273													0,65						0	0			21	0,3	0,0	0,0	0,0	αρνητ.	<0,05	<5	0	
158	14/11/2023	20/11/2023	Νέο Σούλι - Δημοτικό	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,33	476													44						0	0,31			17,5	0,2	0,0	0,0	0,0	αρνητ.	<0,05	<5	0	
159	14/11/2023	20/11/2023	Νέο Σούλι - Γήπεδο Μπάσκετ	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,48	505													65						0,04	0,39			16	0,2	0,0	0,0	0,0	αρνητ.	<0,05	<5	0	
160	14/11/2023	20/11/2023	Νέο Σούλι - Νηπιαγωγείο	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,28	480													45						0	0,37			19	0,5	0,0	0,0	0,0	αρνητ.	<0,05	<5	0	
E161	15/3/2024	26/3/2024	Νέο Σούλι - Δημοτικό	Πόσιμο	Γεώτρηση	8,1	287	5,4	0,045	0,018	<0,035	0,15	0	1,9	0	<5	<5	18	0,084	<5	2,6	0,14	0	<0,25	0,21	<0,05	0	0,13	0	12,5	0,3	0,0	12,0	Est. 8	αρνητ.	0,77	0	0	
E162	15/3/2024	26/3/2024	Νέο Σούλι - Γήπεδο Μπάσκετ	Πόσιμο	Γεώτρηση	8,2	282	6,4	0,041	0,015	<0,035	0,13	0	1,8	0	<5	<5	8,3	0,17	0,14	0	0,14	0	<0,25	<0,2	<0,05	0	0,08	0	12	0,2	0,0	>300	>300	αρνητ.	0,91	0	0	
163	16/8/2024	23/8/2024	Νέο Σούλι - Γήπεδο Μπάσκετ	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,77	474													65						0,01	0,8			18	0,2	0,0	0,0	0,0	αρνητ.	0,05	<5	0	
164	16/8/2024	23/8/2024	Νέο Σούλι - Νηπιαγωγείο	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,6	478													47,7						0	0,3			25	0,2	0,0	0,0	0,0	αρνητ.	0,05	<5	0	
165	16/8/2024	23/8/2024	Νέο Σούλι - Δημοτικό	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,57	482													42,2						0	0,32			22	0,2	0,0	0,0	0,0	αρνητ.	0,05	<5	0	
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 12/09/2024																																						
			Νέο Σούλι - Γήπεδο Μπάσκετ																	66,4																			

Ν. Σούλι

22/10/2024