α/α	Ημ/νία Δειγματοληψίας	Ημ/νία Ανάλυσης	Τοποθεσία	Χρήση	Προέλευση	Ουράνιο (U)	PH	Ειδ. Ηλεκτρ. Αγωγιμ. (μS/cm)	Αρσένικο	Αντιμόνιο	Βόριο	Κάδμιο	Χρώμιο	Εξαθενές Χρώμιο	Νάτριο	Χαλκός	Χλωριούχα	Θειικά	Σίδηρος	Μόλυβδος	Νιτρικά	Χλωροφόρμιο	Μαγγάνιο	Υδράργυρος	Σελήνιο	Φθοριούχα	Αμμώνιο	Νιτρώδη	Αρσενικό	Σύνολο Παρασιτοκτόνων	Θερμοκρασια	Υπολειμματικό Χλώριο	Κολοβακτηρίδια ανά 100ml (37°C-48h)	Ο.Μ.Χ. Ανά ml νερού (37°C-48h)	Ο.Μ.Χ. Ανά ml νερού (22°C-48h)	E.coli (44°C-24ph)	Θολότητα (FNU)	Χρώμα (mg/lt Pt)	Enterococci (cfu/100ml	Άλλη Ανιχνεύσιμη Ουσία
						< 30	6,5 - 9,5	<2500	<200 μg/l	<5 μg/l	<1000 μg/l	<5 μg/l	<50 μg/l	<50 μg/l	<200 μg/l	<2000 μg/l	<250 μg/l	<250 μg/l	<2000 μg/l	<10 μg/l	<50 μg/l	0 μg/l	<50 μg/l	<1,0 μg/l	<10 μg/l	<1,5 μg/l	<0,5 μg/l	<0,5 μg/l	<10 μg/l	0 μg/l			cfu/100ml 0	cfu/ml Ανευ μεταβολής	cfu/ml Ανευ μεταβολής	cfu/100ml 0	**Ο.Α 0,002**	**Ο.Α.1,5**	cfu/100ml 0	
Ε116	6/4/2021	17/4/2021	Αγ. Πνεύμα / Γυμνάσιο	Πόσιμο	Γεώτρηση+πηγή		8	245	5,80	0,03	1,80	<0,035	0,14	0,00	1,50	0,77	<5	9,00	16,00	0,11	0,00	1,00	0,41	0,00	<0,25	<0,2	0,00	0,00	0,10	0,00	12,00	0,15	0	0	0	0	0,3	0	0,00	ΤΟC(Ο.Ο.Α.)0,36
117	20/8/2021	23/8/2021	Άγιο Πνέυμα/Βρύση Φιλιντας	Πόσιμο	Γεώτρηση+πηγή		7,55	436													32,95						0,01	0,42			23,00	0,05	0	20	16	αρνητ.	<0,05	<5	0,00	
118	20/8/2021	23/8/2021	Αγ. Πνεύμα / Γυμνάσιο	Πόσιμο	Γεώτρηση+πηγή		7,54	430													2,85						0,00	0,04			24,00	0,05	0	25	5	αρνητ.	<0,05	<5	0,00	
119	22/11/2021	29/11/2021	Άγ. Πνέυμα / Βρύση Φιλιντας	Πόσιμο	Γεώτρηση		7,77	271													2,20						0,09	0,00			12,00	0,05	0	0	0	αρνητ.	<0,05	<5	0,00	
120	22/11/2021	29/11/2021	Αγ. Πνεύμα / Γυμνάσιο	Πόσιμο	Γεώτρηση		7,88	269													1,25						0,03	0,00			11,00	0,10	0,00	0,00	0,00	αρνητ.	<0,05	<5	0,00	
121	20/12/2021	24/12/2021	Άγ. Πνεύμα / Βρύση Φιλιντας	Πόσιμο	Γεώτρηση+πηγή		7,83	253													1,40						0,00	0,00			9,50	0,20	0,00	0,00	0,00	αρνητ.	<0,05	<5	0,00	
122	20/12/2021	24/12/2021	Αγ. Πνεύμα / Γυμνάσιο	Πόσιμο	Γεώτρηση+πηγή		7,84	252													1,15						0,00	0,00			8,00	0,10	0,00	0,00	0,00	αρνητ.	<0,05	0,5	0,00	
Ε123	1/4/2022	12/4/2022	Αγ. Πνεύμα / Πλατεία	Πόσιμο	Γεώτρηση+πηγή		7,9	253	3,2	0,082	3,00	<0,035	0,1	0	1,70	5,40	<5	6,00	8,1	0,92	<5	0	0	0	<0,25	0,00	0,00	0,00	0,084	0	11,00	0,20	0,00	0,00	0,00	αρνητ.	0,00	0,00	0,00	ΤΟC(Ο.Ο.Α.)0,44/Ni 0,12
124	3/6/2022	10/6/2022	Άγ. Πνεύμα / Βρύση Φιλιντας	Πόσιμο	Γεώτρηση+πηγή		7,88	271													0,00						0,00	0,00			16,00	0,20	0,00	0,00	0,00	αρνητ.	0,05	<5	0,00	
125	3/6/2022	10/6/2022	Αγ. Πνεύμα / Γυμνάσιο	Πόσιμο	Γεώτρηση		7,99	270													0,00						0,00	0,00			20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	αρνητ.	<0,05	<5	0,00	
126	4/11/2022	16/11/2022	Αγ. Πνεύμα / Γυμνάσιο	Πόσιμο	Γεώτρηση		7,78	522													70,00						0,00	0,35			16,00	0,20	0,00	0,00	0,00	αρνητ.	<0,05	<5	0,00	
127	4/11/2022	16/11/2022	Άγ. Πνεύμα / Βρύση Φιλιντας	Πόσιμο	Γεώτρηση		7,63	515													70,00						0,00	0,44			16,00	0,20	0,00	0,00	0,00	αρνητ.	<0,05	<5	0,00	
128	13/12/2022	17/12/2022	Άγ. Πνεύμα / Βρύση Φιλιντας	Πόσιμο	ΠΗΓΗ		7,93	254													1,90						0,11	0,00			11,00	0,25	0,00	0,00	0,00	αρνητ.	<0,05	<5	0,00	
129	13/12/2022	17/12/2022	Αγ. Πνεύμα / Γυμνάσιο	Πόσιμο	Γεώτρηση+πηγή		7,95	252													0,55						0,07	0,00			12,00	0,25	0,00	0,00	0,00	αρνητ.	<0,05	<5	0,00	
Ε130	23/3/2023	31/3/2023	Αγ. Πνεύμα / Γυμνάσιο	Πόσιμο	Γεώτρηση+πηγή		8,00	290	5	0,04	5,50	<0,035	0,14	0	1,80	2,80	<5	<5	2,1	0,19	0,00	0,00	0,33	0	<0,25	0,00	0,00	0,00	<0,05	0,00	12,00	0,25	0,00	0,00	0,00	αρνητ.	0,33	0	0,00	
131	20/6/2023	26/6/2023	Αγ. Πνεύμα / Γυμνάσιο	Πόσιμο	Γεώτρηση+πηγή		7,90	270													0,30						0,00	0,00			16,00	0,10	0,00	0,00	0,00	αρνητ.	<0,05	<5	0,00	
132	20/6/2023	26/6/2023	Άγ. Πνεύμα / Βρύση Φιλιντας	Πόσιμο	ΠΗΓΗ		7,88	272													0,75						0,00	0,00			14,00	0,10	0,00	0,00	0,00	αρνητ.	<0,05	<5	0,00	
133	14/11/2023	20/11/2023	Αγ. Πνεύμα / Γυμνάσιο	Πόσιμο	Γεώτρηση		7,40	410													35,00						0,00	0,10			17,00	0,30	0,00	0,00	0,00	αρνητ.	<0,05	<5	0,00	
134	14/11/2023	20/11/2023	Άγ. Πνεύμα / Βρύση Φιλιντας	Πόσιμο	ΠΗΓΗ		7,56	395													32,00						0,01	0,13			16,00	0,30	0,00	0,00	0,00	αρνητ.	<0,05	<5	0,00	
Ε135	15/3/2024	26/3/2024	Αγ. Πνεύμα / Γυμνάσιο	Πόσιμο	Γεώτρηση+πηγή		8,20	284	128	0,04	0,01	<0,035	0,19	0	1,70	0,00	5	12	74	1,10	<5	1,1	9,1	0	<0,25	<0,2	<0,05	0,00	0,13	0	11,00	0,15	0,00	52,00	41,00	αρνητ.	24	0	0,00	
136	16/8/2024	23/8/2024	Αγ. Πνεύμα / Γυμνάσιο	Πόσιμο	Γεώτρηση+πηγή		7,79	508													66,00						0,00	0,48			24,00	0,10	0,00	0,00	0,00	αρνητ.	0,05	<5	0,00	
137	16/8/2024	23/8/2024	Άγ. Πνέυμα / Βρύση Φιλιντας	Πόσιμο	ΠΗΓΗ		7,74	505													66,00						0,05	0,46			20,00	0,15	0,00	0,00	0,00	αρνητ.	0,05	<5	0,00	
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 12/09/2024																																									
			Αγ. Πνεύμα / Γυμνάσιο																		66,65																				
			Άγ. Πνέυμα / Βρύση Φιλιντας																		59,25																				
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 30/10/2024																																									
			Αγ. Πνεύμα																		61,70																				
138	20/11/2024	2/12/2024	Άγ. Πνέυμα / Γυμνάσιο	Πόσιμο	Γεώτρηση		7,53	353													65,50						0,00	0,53			13,50	0,20	0,00	0,00	0,00	αρνητ.	0,05	<5	0,00	
139	20/11/2024	2/12/2024	Άγ. Πνέυμα / Βρύση Φιλιντας	Πόσιμο	Γεώτρηση		7,27	361													67,50						0,00	0,59			14,50	0,20	0,00	0,00	0,00	αρνητ.	0,05	<5	0,00	
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 05/12/2024																																									
			Αγ. Πνεύμα / Γυμνάσιο																		0,50																				
			Άγ. Πνέυμα / Βρύση Φιλιντας																		0,85																				
			Άγ. Πνέυμα / Βρύση Κόκκος																		0,75																				
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 17/12/2024																																									
			Αγ. Πνεύμα / Πλατεία				7,74	202													0,91						0,00	0,00			15,00	0,10	0,00	90,00	33,00	αρνητ.	0,05	<5	0,00	
			Άγ. Πνέυμα / Βρύση Φιλιντας				7,69	206													1,35						0,00	0,00			12,00	0,20	0,00	0,00	0,00	αρνητ.	0,05	<5	0,00	
Ε140	7/3/2025	17/3/2025	Αγ. Πνεύμα / Γυμνάσιο	Πόσιμο	Γεώτρηση / Πηγή		8,20	299	<1,25	0,044	0,013	<0,035	0,13	0	1,9	0,004	<5	<5	<1,25	0,20	0,00	0,00	0,00	0,048	<0,25	0,00	<0,05	0,00	0,082	0	9,00	0,15		<1	<1	<1	0,20	0	<1	
141	3/6/2025	11/6/2025	Άγ. Πνεύμα / Βρύση Φιλιντας	Πόσιμο	Γεώτρηση+πηγή	0,22	7,62	195													0,65						0,00	0,00			14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	αρνητ.	<0,05	<5	0,00	
142	3/6/2025	11/6/2025	Αγ. Πνεύμα / Γυμνάσιο	Πόσιμο	Γεώτρηση+πηγή		7,69	192													0,55						0,00	0,00			14,00	0,15	0,00	0,00	0,00	αρνητ.	<0,05	<5	0,00	
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 22-07-2025																																									
			Αγ. Πνεύμα / Γυμνάσιο																		42,35																				
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 06-08-2025																																									
			Αγ. Πνεύμα / Φιλίντας Βρύση																		39,85																				
ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 07-08-2025																																									
			Αγ. Πνεύμα / Κατάστημα Λάλου																		37,90																				
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 16-09-2025																																									
			Αγ. Πνεύμα / Γυμνάσιο																		58,77																				
			Αγ. Πνεύμα / Φιλίντας Βρύση																		57,86																				
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 10-10-2025																																									
			Αγ. Πνεύμα / Βρύση Φιλίντα																		62,22																				
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 13-10-2025																																									
			Αγ. Πνεύμα / Βρύση Τσιαντζη																		62,89																				