α/α	Ημ/νία δειγματοληψίας	Ημ/νία ανάλυσης	Τοποθεσία	Χρήση	Προέλευση	ph	ειδ. Ηλεκτρ. Αγωγιμ. (μS/cm)	Σκληρότης		Σύνολο αλάτων		ολικά στερεά	Αγωγ. Στρ.	Ασβέστιο	Μαγνήσιο	Κάλιο	Νάτριο	Βόριο	Χλώριο	Θειικά	Ανθρακικά	Διττανθρακικά	Νιτρικά	Χλωριός	Σίδηρος	Ψευδάργυρος	Μαγγάνιο	Αμμων	Νιτρώδη	Φώσφ	Αρσενικό	Θερμοκρασία	Υπολειμματικό χλώριο	Κολοβακτηρίδια σε 100ml (37C-48h)	Ο.Μ.Χ. Ανά ml νερού (37°C-48h)	Ο.Μ.Χ. Ανά ml νερού (22°C-48h)	E.coli(44°C-24ph)	Θολότητα(FNU)	Χρώμα (mg/lt Pt)	Εντερόκοκοι (cfu/100ml
								Γεμ. Βαθμοί (mg CaO/100ml)	Γαλλ. Βαθμοί (mg CaCO3/100ml)	υπολ/μένο mg/L	μετρημένο mg/L																														
						6,5 - 8,5	400 - 800					-1500	25 -	100 -	30 - 50	10 -- 12	20 - 175	1 -	25 - 200	25 - 250			25 - 50	0,1 - 0,3	0,05 - 0,20		0,02 - 0,10	0,05 - 0,50	-0,1	0,18 - 2,18	10μg/l	25 -		cfu/100ml 0	cfu/ml Άνευ μεταβολής	cfu/ml Άνευ μεταβολής	cfu/100ml 0	**Ο.Α 0,002**	**Ο.Α.1,5**	cfu/100ml 0
1	21/6/2010	23/6/2010	Πλατεία	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,42	700		21,00										50,00	96,00			52,00		0,05		0,01	0,01	0,01				0,12	0,0	0,0				
2	21/6/2010	23/6/2010		Πόσιμο	Γεώτρηση	7,65	600		18,00										50,00	140,00			28,00		0,04		0,01	0,01	0,01				0,00	15,0	0,0				
3	14/2/2011	24/2/2011	Γεώτρηση 1η	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,37	932	16,87	30,12	596,48	596,48	596,55	0,07	83,00	22,50	1,30	65,00	0,15	62,13	69,00	0,00	418,00	63,00	0,00	0,05	0,07	0,01	0,00	0,35	0,09		18,00		0,00	1,0	12,0				
4	14/2/2011	24/2/2011	Γεώτρηση 2η	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,34	699	12,53	22,80	447,36	447,36	447,55	0,19	67,00	13,50	1,20	51,00	0,00	48,00	23,00	0,00	267,00	57,00	0,00	0,26	0,70	0,00	0,00	0,60	0,18		18,00		0,00	1,0	2,5				
5	14/2/2011	24/2/2011	Υδατόπυργος Μικτό	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,38	938	17,55	31,33	600,32	600,35	600,40	0,08	87,00	23,00	1,30	66,00	0,16	71,00	68,00	0,00	406,00	66,00	0,00	0,06	0,02	0,00	0,00	0,35	0,09		17,00		0,00	1,0	21,0				
6	6/7/2011	11/7/201	χ'464892 ψ'4544694	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,67	892	10,69	19,08	570,88	570,90	570,90	0,02	40,50	21,50	1,90	105,00	0,16	71,00	56,00	8,40	378,00	56,90	0,00	0,06	0,02	0,00	0,04	0,35	0,09		21,00	0,15	0,0	7,0					
7	6/7/2011	11/7/2011	χ'464288 ψ'4544347	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,71	859	9,75	17,42	549,76	549,76	549,80	0,04	38,00	19,00	2,10	100,00	0,15	71,00	56,00	14,40	346,00	56,00	0,00	0,06	0,07	0,01	0,04	0,40	0,09		20,00	0,15	0,0	2,5					
8	18/10/2011	21/10/2011	Παιδικός	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,37	578	3,48	6,21	369,92	369,90	370,00	0,08	14,00	6,50	1,60	72,00	0,15	62,10	15,00	0,00	289,00	20,40	0,00	0,14	0,02	0,00	0,04	0,15	0,08		17,50	0,30	0,0	0,0					
9	18/10/2011	21/10/2011	Χ464393Ψ4544074	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,29	569	3,10	5,54	364,16	364,16	364,19	0,13	13,00	5,50	1,50	72,00	0,14	71,00	18,00	0,00	293,00	16,90	0,00	0,12	0,06	0,00	0,05	0,15	0,07		18,00	0,25	0,0	0,0					
10	3/4/2012	6/4/2012	Νεοχώρι/Νηπιαγωγείο	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,63	839	10,29	18,38	536,96	536,96	237,02	0,06	41,00	19,50	1,30	90,00	0,14	71,00	58,00	0,00	383,00	54,00	0,00	0,04	0,03	0,01	0,00	0,55	0,07		15,00	0,00	2,0	12,0					
11	3/4/2012	6/4/2012	χ'464682ψ'4544778	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,66	846	10,10	18,04	541,44	541,44	541,50	0,06	40,50	19,00	1,30	85,00	0,13	71,00	58,00	0,00	390,00	53,00	0,00	0,05	0,06	0,00	0,11	0,58	0,08		18,00	0,00	1,0	16,0					
12	12/4/2012	20/4/2012	Νέα Γεωτρηση	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,72	595	10,64	19,00	380,80	380,80	381,19	0,39	51,00	15,00	2,00	59,00	0,06	60,40	34,00	10,20	282,00	32,70	0,01	0,19	0,16	0,03	0,07	0,23	0,06		17,00	0,00	0,0	11,0					
13	12/4/2012	20/4/2012	Γεωτρηση Ανατολικά	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,62	809	17,80	31,79	517,76	517,76	517,80	0,04	83,00	26,50	1,30	70,00	0,00	67,50	50,00	5,40	356,00	53,50	0,00	0,06	0,18	0,03	0,04	0,43	0,04		17,00	0,00	0,0	16,0					
14	18/10/2012	25/10/2012	Νεοχώρι/Νηπιαγωγείο	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,62	888	8,63	15,42	568,32	568,33	568,39	0,07	30,00	19,00	1,20	73,00	0,03	79,90	85,00	10,20	345,00	51,50	0,01	0,05	0,06	0,00	0,04	0,48	0,06		22,00	0,08	0,0	6,0					
15	18/10/2012	25/10/2012	Νεοχώρι/Κοινότητα	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,61	896	8,59	15,33	573,44	573,42	573,51	0,07	28,00	20,00	1,20	66,00	0,05	79,90	70,00	12,00	344,00	52,50	0,00	0,09	0,07	0,00	0,06	0,50	0,01		22,00	0,08	0,0	4,5					
16	22/4/2013	29/4/2013	Νεοχώρι/Νηπιαγωγείο	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,70	552	7,77	13,88	353,28	353,28	353,33	0,05	35,50	12,00	1,30	77,00	0,03	53,30	21,00	6,00	280,00	17,50	0,03	0,26	0,15	0,04	0,10	0,20	0,07		16,00	0,02	0,0	7,5					
17	22/4/2013	29/4/2013	Χ' 464393 Ψ' 4544074	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,78	551	7,14	12,75	352,64	352,60	352,68	0,04	31,00	12,00	1,20	79,00	0,02	56,80	20,00	9,00	262,30	19,00	0,03	0,17	0,11	0,00	0,01	0,05	0,09		18,00	0,02	0,0	9,0					
18	23/9/2013	30/9/2013	Νεοχώρι/Νηπιαγωγείο	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,19	875	13,07	23,33	560,00	560,00	560,00	0,00	55,00	23,00	1,50	60,00	0,00	79,90	75,00	0,00	402,00	60,00	0,02	0,13	0,12	0,01	0,00	0,43	0,06		22,00	1,10	0,0	1,5					
19	23/9/2013	30/9/2013	Χ' 464393 Ψ' 4544074	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,29	873	11,46	20,46	558,72	558,72	558,75	0,03	46,00	21,50	1,40	62,00	0,00	79,90	78,00	0,00	400,00	62,50	0,00	0,12	0,16	0,01	0,00	0,48	0,50		20,00	0,10	0,0	4,5					
20	23/9-14/10/2013	18/10/2013	Νεοχώρι/Νηπιαγωγείο	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,19	875	13,07	23,33	560,00	560,00	560,00	0,00	55,00	23,00	1,50	60,00	0,00	79,90	75,00	0,00	402,00	18,00	0,02	0,13	0,12	0,01	0,00	0,43	0,06		22,00	0,10	0,0	1,5					
21	23/9-14/10/2013	18/10/2013	Χ' 464393 Ψ' 4544074	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,29	873	11,46	20,46	558,72	558,72	558,75	0,03	46,00	21,50	1,40	62,00	0,00	79,90	78,00	0,00	400,00	18,75	0,00	0,12	0,16	0,01	0,00	0,48	0,50		20,00	0,01	0,0	4,5					
22	8/5/2014	16/5/2014	Νεοχώρι/Νηπιαγωγείο/Παιδ	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,92	536	3,97	7,08	343,04	343,04	343,26	0,22	15,00	8,00	1,50	76,00	0,00	71,00	30,00	0,00	285,00	16,50	0,04	0,20	0,13	0,01	0,01	0,16	0,06		20,00	0,00	0,0	31,0					
23	8/5/2014	16/5/2014	Χ' 464393 Ψ' 4544074	Πόσιμο	Γεώτρηση	8,02	531	3,71	6,62	339,84	339,84	340,05	21,00	14,00	7,50	1,50	73,00	0,00	62,10	50,00	10,80	266,00	16,70	0,05	0,10	0,11	0,03	0,01	0,15	0,03		19,50	0,02	0,0	21,0					
24	8/10/2014	13/10/2014	Νεοχώρι/Νηπιαγωγείο/Παιδ	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,64	851	8,49	15,17	544,64	544,64	544,69	0,05	29,00	19,00	1,30	66,00	0,00	88,80	96,00	0,00	220,00	68,00	0,00	0,12	0,16	0,00	0,00	0,60	0,11		21,00	0,00	2,0	315,0					
25	8/10/2014	13/10/2014	Χ' 464393 Ψ' 4544074	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,62	852	8,61	15,38	545,28	545,28	545,38	0,10	29,00	19,50	1,30	66,00	0,00	88,80	94,00	0,00	210,00	70,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,65	0,12		19,00	0,00	4,0	252,0					
26	16/2/2015	22/6/2015	Νεοχώρι/Νηπιαγωγείο/Παιδ	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,91	570	0,93	1,67	364,80		364,92	0,12	2,50	2,50		93,00	0,08	71,00	3,00			15,00	0,01	0,13		0,01	0,01	0,10				20,00	0,20	0,0	5,0					
27	24/9/2015	29/9/2015	Χ' 464393 Ψ' 4544075	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,88	535																					0,02					0,05	0,0	19,0	3,0	αρνητ	0,29	<5	0
28	24/9/2015	29/9/2015	Νεοχώρι/Νηπιαγωγείο/Παιδ	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,83	561																					0,04					0,05	0,0	23,0	37,0	αρνητ	0,31	<5	0
29	5/11/2015	11/11/2015	Νεοχώρι/Παιδικός σταθμός	Πόσιμο	Γεώτρηση																																			
30	4/11/2015	8/11/2015	Νεοχώρι/Παιδικός σταθμός	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,81	540																					0,00					0,10	0,0	2,0	7,0	αρνητ	0,33	<5	0
31	4/11/2015	8/11/2015	Νεοχώρι/Τέλος Δικτύου	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,86	538																					0,00					0,20	0,0	1,0	0,0	αρνητ	0,29	<5	0
38	24/5/2016	30/5/2016	Παιδικός	Γεώτρηση	Πόσιμο	8,00	660					398,00				1,40	100,00	48,00	44,70	23,00			17,90	7,40	13,00		0,65	Δ.Α.	Δ.Α.	0,09		20,00	0,10	0,00	13,0	16,0	0,0	0,1	<5	0
32	25/7/2016	31/7/2016	Νεοχώρι/Πνευματικό κέντρο	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,88	558																12,50					0,00	0,08			22,00	0,20	0,00	0,0	0,0	αρνητ	0,0	0,19	0
33	25/7/2016	31/7/2016	Νεοχώρι/Πλατεία	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,88	559																12,50					0,00	0,06			23,00	0,20	0,00	0,0	0,0	αρνητ	0,0	0,17	0
34	27/7/2016	4/8/2016	Νεοχώρι Γεώτρηση -1-	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,53	898	17,78	31,75					57,00	42,00								80,00		0,14		0,10	0,00	0,65		1,50								
35	27/7/2016	4/8/2016	Νεοχώρι Γεώτρηση -2-	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,83	568	4,95	8,83					17,00	11,00								14,00		0,06		0,01	0,00	0,18		**11,00**								
36	4/10/2016	8/10/2016	Νεοχώρι Παιδικός	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,69	734																48,00					0,01	0,39		**11,00**	23,00	0,20	0,20	0,0	0,0	αρνητ	0,0		0
37	4/10/2016	8/10/2016	Νεοχώρι/Πλατεία	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,95	557																23,65					0,01	0,23		**12,00**	23,00	0,10	0,00	9,0	1,0	αρνητ	0,0	0,12	0