

α/α	Ημ/νια δειγματοληψίας	Ημ/νια ανάλυσης	Τοποθεσία	Χρήση	Προέλευση	pH	Ηλεκτρ. Αγωγιμ. (μS/cm)	Σκληρότητας		Σύνολο αλάτων		ολικά στερεά	Λιωρ. Στερε.	Λαβείο	Μαγνήσιο	Κάλιο	Νάτριο	Βόριο	Χλώριο	Θειικά	Ανθρακικά	Διτανθρακικά	Νιτρώδη	Χαλκός	Σίδηρος	Ψευδάργυρος	Μαγνήσιο	Αμμων	Νιτρώδη	Φόσφορ	Αρσενικό	Θερμικότητα	Υπολειμματικό χλώριο	Κολοβακτηρίδια ανά 100ml (37C-48h)	O.M.X. Ανά ml νερού (37° C-48h)	O.M.X. Ανά ml νερού (22° C-48h)	E.coli(44°C-24ph)	Θολότητα(FNU)	Χρώμα (mg/lt Pt)	Enterococci (cfu/100ml)	
								Γερμ. Βαθμοί (mg CaO/100ml)	Γάλλ. Βαθμοί (mg CaCO3/100ml)	υπολ./μένο mg/L	μετρημένο mg/L																														
						6,5 - 8,5	400 - 800					-1500	25 -	100 -	30 - 50	10 -- 12	20 - 175	1 -	25 - 200	25 - 250			25 - 50	0,1 - 0,3	0,05 - 0,20		0,02 - 0,10	0,05 - 0,50	-0,1	0,18 - 2,18	10μg/l	25 -		1/100ml	10 απκ./ ml			O.A 0,002	O.A.1,5	0	
45	22/4/2013	29/4/2013	Τούμπα/Αγία Τριάδα	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,68	606	6,77	12,08	387,84	387,84	387,89	0,05	25,00	14,00	1,60	47,00	0,00	26,60	25,00	10,20	297,70	22,10	0,04	0,10	0,11	0,02	0,04	0,25	0,06		16,00	0,10	0,0	2,0						
46	24/9/2013	30/9/2013	Τούμπα/Δημ.Σχολ.Νηπιαγ	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,69	614	7,00	12,50	392,96	392,96	393,01	0,05	27,50	13,50	1,50	48,00	0,06	42,60	27,00	6,60	328,00	20,00	0,00	0,12	0,06	0,02	0,02	0,12	0,04		22,00	0,20	0	0						
47	24/9/2013	30/9/2013	Τούμπα/Αγία Τριάδα	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,70	615	7,00	12,50	393,60	393,60	393,70	0,10	27,50	13,50	1,50	47,00	0,03	44,40	69,00	9,60	312,00	19,80	0,00	0,13	0,08	0,01	0,00	0,15	0,08		23,00	0,20	0,00	0,00						
48	9/5/2014	16/5/2014	Τούμπα/Δημ.Σχολ.Νηπιαγ	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,81	578	8,35	14,92	369,92	369,92	370,06	0,14	33,00	16,00	1,30	45,00	0,03	44,40	34,00	0,00	358,00	17,00	0,03	0,19	0,11	0,02	0,00	0,01	0,16		16,50	0,20	0,00	0,00						
49	9/5/2014	16/5/2014	Τούμπα/Αγία Τριάδα	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,81	578	8,17	14,58	369,92	369,92	370,00	0,08	32,50	15,50	1,30	47,00	0,01	44,40	31,00	0,00	361,00	22,00	0,02	0,17	0,18	0,01	0,02	0,15	0,19		19,00	2,00	0,00	0,00						
50	8/10/2014	13/10/2014	Τούμπα/Αγία Τριάδα	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,73	572	8,00	14,29	366,08	366,08	366,18	0,10	20,50	22,00	1,50	46,00	0,08	44,40	22,00	0,00	195,00	21,00	0,00	0,12	0,11	0,01	0,02	0,15	0,08		21,00	0,00	0,00	10,00						
51	8/10/2014	13/10/2014	Τούμπα/Δημ.Σχολ.Νηπιαγ	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,73	571	8,07	14,42	365,44	365,44	365,49	0,05	21,00	22,00	1,50	45,00	0,11	44,40	24,00	0,00	195,00	21,00	0,00	0,12	0,12	0,01	0,00	0,10	0,04		21,00	0,00	0,00	46,00						
52	16/6/2015	22/6/2015	Τούμπα/Αγία Τριάδα	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,45	623	3,13	5,58	398,72		398,81	0,09	9,00	8,00		58,00	0,00	53,20	5,00			22,50	0,00	0,12		0,00	0,08	0,13		22,00	0,15	0,00	8,00							
53	24/9/2015	29/9/2015	Τούμπα/Δημ.Σχολ.Νηπιαγ	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,62	562																				0,00					0,00	0,00	2,00	3,00	αρνητ.	0,24	<5	0		
54	24/9/2015	29/9/2015	Τούμπα/Αγία Τριάδα	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,62	560																				0,00					0,00	0,00	14,00	11,00	αρνητ.	0,27	<5	0		
55	4/11/2015	8/11/2015	Τούμπα/Τέλος Δικτύου	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,72	574																				0,00					0,20	0,00	4,00	4,00	αρνητ.	0,27	<5	0		
56	4/11/2015	8/11/2015	Τούμπα/Δημ.Σχολ.Νηπιαγ	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,76	573																				0,00					0,25	0,00	0,00	0,00	αρνητ.	0,25	<5	0		
57	24/5/2016	30/5/2016	Τούμπα ΚΑΠΗ	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,9	723					416				1,50	60,00	57,00	24,80	33,00			22,90	15,00	12,00		0,29	Δ.Α.	Δ.Α.		18,00	0,00	16,0	88,0	102,0	0,0	0,13	0	0		
58	25/7/2016	31/7/2016	Τούμπα/Τέλος Δικτύου	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,98	569																20,10				0,02	0,12			24,00	0,20	0,00	0,00	0,00	αρνητ.	0	0,4	0		
59	25/7/2016	31/7/2016	Τούμπα/Κ.Α.Π.Η.	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,72	571																19,00				0,03	0,09			22,00	0,20	0,00	0,00	0,00	αρνητ.	0	0,5	0		
60	4/10/2016	8/10/2016	Τούμπα/Τέλος Δικτύου	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,76	574																20,20				0,00	0,23			21,50	0,20	0,00	2,00	0,00	αρνητ.	0	0,8	0		
61	4/10/2016	8/10/2016	Τούμπα/Κ.Α.Π.Η.	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,79	574																18,00				0,00	0,17			20,00	0,20	0,00	1,00	0,00	αρνητ.	0	0,1	0		