α/α	Ημ/νία Δειγματοληψίας	Ημ/νία Ανάλυσης	Τοποθεσία	Χρήση	Προέλευση	Συγκέντρωση Ιόντων Υδρογόνου **pH**	Αγωγιμότητα - 20 oC	Φθοριούχα - F	Θειικά - SO4	Νιτρικά - NO3	Νιτρώδη - NO2	Αμμωνιακά - NH4	Βόριο - B	Αρσενικό - As	Αντιμόνιο -Sb	Κάδμιο - Cd	Χρώμιο - Cr	Χαλκός - Cu	Μόλυβδος - Pb	Υδράργυρος - Hg	Νικέλιο - Ni	Σελήνιο - Se	Νάτριο - Na	Βενζόλιο	Βενζο(α)πυρένιο	Επιχλωρυδρίνη	Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες PHAS *	Ολικά Τριαλογονομεθάνια (THMs) **	1,2 Διχλωροαιθάνιο (EDC)	Βινυλοχλωρίδιο (CH2CHCl)	Τρι. & Τετραχλωροαιθυλένιο	Σίδηρος - Fe	Μαγγάνιο - Mn	Βρωμικά - BrO3	Ακρυλαμίδιο	Χλωριούχα - Cl	Χλωρικά	Δισφαινόλη A	Μικροκυστίνη - LR	Χλωριώδη	Άθροισμα PFAS ***	Αλογονοξικά οξέα (HAAS)	Κυανιούχα (CN)	Ουράνιο (U)	Αργίλιο - Al	Ολικός Οργανικός Άνθρακας (TOC)	Σύνολο Παρασιτοκτόνων	Υπολειμματικό Χλώριο	Αριθμός Αποικιών, 22°C	Αριθμός Αποικιών, 37°C	Ολικά Κολοβακτηριοειδή	Εντερόκοκκοι	Clostridium Perfringens	E.coli	Θερμοκρασία	Θολότητα	Χρώμα	Γεύση	Οσμή
						6,5 - 9,5	<2500 (µS/cm)	<1,5 mg/L	<250 mg/L	<50 mg/L	<0,5 mg/L	<0,5 mg/L	<1,5 mg/L	<10 µg/L	<10 µg/L	<5 µg/L	<50 µg/L	<2,0 mg/L	<10 µg/L	<1,0 µg/L	<20 µg/L	<20 µg/L	<200 mg/L	<1,00 µg/L	<0,010 µg/L	µg/L	<0,10 µg/L	<100 µg/L	<3 µg/L	µg/L	<10 µg/L	<200 µg/L	<50 µg/L	<10 µg/L	µg/L	<250 mg/L	<0,25 mg/L	<2,5 µg/L	<1 µg/L	<0,25 mg/L	<0,10 µg/L	<60 µg/L	<50 µg/L	<30 µg/L	<200 µg/L	mg/L (Άνευ ασυνήθους μεταβολής)	<0,5 µg/L	mg/L	cfu/mL (Άνευ ασυνήθους μεταβολής)	cfu/mL (Άνευ ασυνήθους μεταβολής)	cfu/100mL / 0	cfu/100mL / 0	cfu/100mL / 0	cfu/100mL / 0	oC	NTU	PtCo (Hazen)		
E116	6/4/2021	17/4/2021	Αγ. Πνεύμα / Γυμνάσιο	Πόσιμο	Γεώτρηση+πηγή	8	245	<0,2	9,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,10	0,03	<0,035	0,14	0,77	0,11	0,00		<0,25	1,50									16,00	0,41			<5									5,80		0,00	0,15	0	0	0	0,00		0	12,00	0,3	0		
117	20/8/2021	23/8/2021	Άγιο Πνέυμα/Βρύση Φιλιντας	Πόσιμο	Γεώτρηση+πηγή	7,55	436			32,95	0,42	0,01																																				0,05	16	20	0	0,00		αρνητ.	23,00	<0,05	<5		
118	20/8/2021	23/8/2021	Αγ. Πνεύμα / Γυμνάσιο	Πόσιμο	Γεώτρηση+πηγή	7,54	430			2,85	0,04	0,00																																				0,05	5	25	0	0,00		αρνητ.	24,00	<0,05	<5		
119	22/11/2021	29/11/2021	Άγ. Πνέυμα / Βρύση Φιλιντας	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,77	271			2,20	0,00	0,09																																				0,05	0	0	0	0,00		αρνητ.	12,00	<0,05	<5		
120	22/11/2021	29/11/2021	Αγ. Πνεύμα / Γυμνάσιο	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,88	269			1,25	0,00	0,03																																				0,10	0,00	0,00	0,00	0,00		αρνητ.	11,00	<0,05	<5		
121	20/12/2021	24/12/2021	Άγ. Πνέυμα / Βρύση Φιλιντας	Πόσιμο	Γεώτρηση+πηγή	7,83	253			1,40	0,00	0,00																																				0,20	0,00	0,00	0,00	0,00		αρνητ.	9,50	<0,05	<5		
122	20/12/2021	24/12/2021	Αγ. Πνεύμα / Γυμνάσιο	Πόσιμο	Γεώτρηση+πηγή	7,84	252			1,15	0,00	0,00																																				0,10	0,00	0,00	0,00	0,00		αρνητ.	8,00	<0,05	0,5		
E123	1/4/2022	12/4/2022	Αγ. Πνεύμα / Πλατεία	Πόσιμο	Γεώτρηση+πηγή	7,9	253	0,00	6,00	<5	0,00	0,00	3,00	0,084	0,082	<0,035	0,1	5,40	0,92	0		<0,25	1,70									8,1	0			<5									3,2		0	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00		αρνητ.	11,00	0,00	0,00		
124	3/6/2022	10/6/2022	Άγ. Πνέυμα / Βρύση Φιλιντας	Πόσιμο	Γεώτρηση+πηγή	7,88	271			0,00	0,00	0,00																																				0,20	0,00	0,00	0,00	0,00		αρνητ.	16,00	0,05	<5		
125	3/6/2022	10/6/2022	Αγ. Πνεύμα / Γυμνάσιο	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,99	270			0,00	0,00	0,00																																				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		αρνητ.	20,00	<0,05	<5		
126	4/11/2022	16/11/2022	Αγ. Πνεύμα / Γυμνάσιο	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,78	522			70,00	0,35	0,00																																				0,20	0,00	0,00	0,00	0,00		αρνητ.	16,00	<0,05	<5		
127	4/11/2022	16/11/2022	Άγ. Πνέυμα / Βρύση Φιλιντας	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,63	515			70,00	0,44	0,00																																				0,20	0,00	0,00	0,00	0,00		αρνητ.	16,00	<0,05	<5		
128	13/12/2022	17/12/2022	Άγ. Πνέυμα / Βρύση Φιλιντας	Πόσιμο	ΠΗΓΗ	7,93	254			1,90	0,00	0,11																																				0,25	0,00	0,00	0,00	0,00		αρνητ.	11,00	<0,05	<5		
129	13/12/2022	17/12/2022	Αγ. Πνεύμα / Γυμνάσιο	Πόσιμο	Γεώτρηση+πηγή	7,95	252			0,55	0,00	0,07																																				0,25	0,00	0,00	0,00	0,00		αρνητ.	12,00	<0,05	<5		
E130	23/3/2023	31/3/2023	Αγ. Πνεύμα / Γυμνάσιο	Πόσιμο	Γεώτρηση+πηγή	8,00	290	0,00	<5	0,00	0,00	0,00	5,50	<0,05	0,04	<0,035	0,14	2,80	0,19	0		<0,25	1,80									2,1	0,33			<5									5		0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00		αρνητ.	12,00	0,33	0		
131	20/6/2023	26/6/2023	Αγ. Πνεύμα / Γυμνάσιο	Πόσιμο	Γεώτρηση+πηγή	7,90	270			0,30	0,00	0,00																																				0,10	0,00	0,00	0,00	0,00		αρνητ.	16,00	<0,05	<5		
132	20/6/2023	26/6/2023	Άγ. Πνέυμα / Βρύση Φιλιντας	Πόσιμο	ΠΗΓΗ	7,88	272			0,75	0,00	0,00																																				0,10	0,00	0,00	0,00	0,00		αρνητ.	14,00	<0,05	<5		
133	14/11/2023	20/11/2023	Αγ. Πνεύμα / Γυμνάσιο	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,40	410			35,00	0,10	0,00																																				0,30	0,00	0,00	0,00	0,00		αρνητ.	17,00	<0,05	<5		
134	14/11/2023	20/11/2023	Άγ. Πνέυμα / Βρύση Φιλιντας	Πόσιμο	ΠΗΓΗ	7,56	395			32,00	0,13	0,01																																				0,30	0,00	0,00	0,00	0,00		αρνητ.	16,00	<0,05	<5		
E135	15/3/2024	26/3/2024	Αγ. Πνεύμα / Γυμνάσιο	Πόσιμο	Γεώτρηση+πηγή	8,20	284	<0,2	12	<5	0,00	<0,05	0,01	0,13	0,04	<0,035	0,19	0,00	1,10	0		<0,25	1,70									74	9,1			5									128		0	0,15	41,00	52,00	0,00	0,00		αρνητ.	11,00	24	0		
136	16/8/2024	23/8/2024	Αγ. Πνεύμα / Γυμνάσιο	Πόσιμο	Γεώτρηση+πηγή	7,79	508			66,00	0,48	0,00																																				0,10	0,00	0,00	0,00	0,00		αρνητ.	24,00	0,05	<5		
137	16/8/2024	23/8/2024	Άγ. Πνέυμα / Βρύση Φιλιντας	Πόσιμο	ΠΗΓΗ	7,74	505			66,00	0,46	0,05																																				0,15	0,00	0,00	0,00	0,00		αρνητ.	20,00	0,05	<5		
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 12/09/2024																																																											
			Αγ. Πνεύμα / Γυμνάσιο							66,65																																																	
			Άγ. Πνέυμα / Βρύση Φιλιντας							59,25																																																	
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 30/10/2024																																																											
			Αγ. Πνεύμα							61,70																																																	
138	20/11/2024	2/12/2024	Άγ. Πνέυμα / Γυμνάσιο	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,53	353			65,50	0,53	0,00																																				0,20	0,00	0,00	0,00	0,00		αρνητ.	13,50	0,05	<5		
139	20/11/2024	2/12/2024	Άγ. Πνέυμα / Βρύση Φιλιντας	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,27	361			67,50	0,59	0,00																																				0,20	0,00	0,00	0,00	0,00		αρνητ.	14,50	0,05	<5		
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 05/12/2024																																																											
			Αγ. Πνεύμα / Γυμνάσιο							0,50																																																	
			Άγ. Πνέυμα / Βρύση Φιλιντας							0,85																																																	
			Άγ. Πνέυμα / Βρύση Κόκκος							0,75																																																	
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 17/12/2024																																																											
			Αγ. Πνεύμα / Πλατεία			7,74	202			0,91	0,00	0,00																																				0,10	33,00	90,00	0,00	0,00		αρνητ.	15,00	0,05	<5		
			Άγ. Πνέυμα / Βρύση Φιλιντας			7,69	206			1,35	0,00	0,00																																				0,20	0,00	0,00	0,00	0,00		αρνητ.	12,00	0,05	<5		
E140	7/3/2025	17/3/2025	Αγ. Πνεύμα / Γυμνάσιο	Πόσιμο	Γεώτρηση / Πηγή	8,20	299	0,00	<5	0,00	0,00	<0,05	0,013	0,082	0,044	<0,035	0,13	0,004	0,20	0,048		<0,25	1,9									<1,25	0,00			<5									<1,25		0	0,15	<1	<1		<1		<1	9,00	0,20	0		
141	3/6/2025	11/6/2025	Άγ. Πνέυμα / Βρύση Φιλιντας	Πόσιμο	Γεώτρηση+πηγή	7,62	195			0,65	0,00	0,00																																	0,22				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		αρνητ.	14,00	<0,05	<5		
142	3/6/2025	11/6/2025	Αγ. Πνεύμα / Γυμνάσιο	Πόσιμο	Γεώτρηση+πηγή	7,69	192			0,55	0,00	0,00																																				0,15	0,00	0,00	0,00	0,00		αρνητ.	14,00	<0,05	<5		
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 07-07-2025																																																											
			Αγ. Πνεύμα / Βρύση Φιλίντας							11,35																																																	
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 22-07-2025																																																											
			Αγ. Πνεύμα / Γυμνάσιο							42,35																																																	
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 06-08-2025																																																											
			Αγ. Πνεύμα / Φιλίντας Βρύση							39,85																																																	
ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 07-08-2025																																																											
			Αγ. Πνεύμα / Κατάστημα Λάλου							37,90																																																	
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 16-09-2025																																																											
			Αγ. Πνεύμα / Γυμνάσιο							58,77																																																	
			Αγ. Πνεύμα / Φιλίντας Βρύση							57,86																																																	
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 10-10-2025																																																											
			Αγ. Πνεύμα / Βρύση Φιλίντα							62,22																																																	
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 13-10-2025																																																											
			Αγ. Πνεύμα / Βρύση Τσιαντζη							62,89																																																	
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 12-11-2025																																																											
			Αγ. Πνεύμα / Βρύση Φιλίντα							31,91																																																	
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 14-11-2025																																																											
			Αγ. Πνεύμα / Βρύση Φιλίντα							32,10																																																	
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 24-11-2025																																																											
			Αγ. Πνεύμα / Βρύση Γυμνάσιο							2,08																																																	
			Αγ. Πνεύμα / Βρύση οικία Μαλάκου Θεοχάρη							1,97																																																	
143	6/12/2025	16/12/2025	Αγ. Πνεύμα / Γυμνάσιο	Πόσιμο	Γεώτρηση+πηγή	7,71	220			0,85	0,00	0,00																																				0,20	0,00	0,00	0,00	0,00		αρνητ.	12,00		<5		
144	6/12/2025	16/12/2025	Άγ. Πνέυμα / Βρύση Φιλιντας	Πόσιμο	ΠΗΓΗ	7,71	220			0,65	0,00	0,02																																				0,20	0,00	0,00	0,00	0,00		αρνητ.	11,00		<5		
E145	31/3/2026	01/04/2026 - 21/04/2026	Αγ. Πνεύμα / Γυμνάσιο	Πόσιμο	ΠΗΓΗ	8,10	293	<0,10	<10,00	<1,00	<0,02	<0,10	<0,05	<1,00	<1,00	<1,00	<5,00	<0,010	<1,00	<0,30	<1,00	<1,00	1,97	Δ.Α.	Δ.Α.	Δ.Α.	Δ.Α.	Ε.Ο.	Δ.Α.	Δ.Α.	Δ.Α.	<20,00	<5,00	Δ.Α.	Δ.Α.	<25,00	Δ.Α.	0,37	Δ.Α.	Δ.Α.	Δ.Α.	Δ.Α.	Δ.Α.	0,485	<20,00	19,60	0,00	0,15	Δ.Α.	Δ.Α.	Δ.Α.	Δ.Α.	Δ.Α.	Δ.Α.	5,00	0,53	<7	αποδεκτή	αποδεκτή
146	31/3/2026	01/04/2026 - 07/04/2026	Αγ. Πνεύμα / Γυμνάσιο	Πόσιμο	ΠΗΓΗ	8,00	230				<0,02	<0,10																																				0,16	Δ.Α.		Δ.Α.	Δ.Α.		Δ.Α.	5,00	0,48	<7	αποδεκτή	αποδεκτή
147	31/3/2026	01/04/2026 - 07/04/2026	Αγ. Πνεύμα / Βρύση Φιλίντα	Πόσιμο	ΠΗΓΗ	8,10	293				<0,02	<0,10																																				0,25	Δ.Α.		Δ.Α.	Δ.Α.		Δ.Α.	5,00	0,37	<7	αποδεκτή	αποδεκτή
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ																																																											
	17/7/2026	17/7/2026	Αγ. Πνεύμα / Πλάτανος	Πόσιμο	Γεώτρηση+πηγή					6,48																																																	
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ																																																											
	24/7/2026	24/7/2026	Αγ. Πνεύμα / Πλάτανος - Κιόσκι	Πόσιμο	Γεώτρηση+πηγή					29,64/33,20																																																	
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ																																																											
	29/7/2026	29/7/2026	Αγ. Πνεύμα / Πλάτανος	Πόσιμο	Γεώτρηση+πηγή					3,94																																																	

α/α	Ημ/νία Δειγματοληψίας	Ημ/νία Ανάλυσης	Τοποθεσία	Χρήση	Προέλευση	Συγκέντρωση Ιόντων Υδρογόνου **pH**	Αγωγιμότητα - 20 oC	Φθοριούχα - F	Θειικά - SO4	Νιτρικά - NO3	Νιτρώδη - NO2	Αμμωνιακά - NH4	Βόριο - B	Αρσενικό - As	Αντιμόνιο -Sb	Κάδμιο - Cd	Χρώμιο - Cr	Χαλκός - Cu	Μόλυβδος - Pb	Υδράργυρος - Hg	Νικέλιο - Ni	Σελήνιο - Se	Νάτριο - Na	Βενζόλιο	Βενζο(α)πυρένιο	Επιχλωρυδρίνη	Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες PHAS *	Ολικά Τριαλογονομεθάνια (THMs) **	1,2 Διχλωροαιθάνιο (EDC)	Βινυλοχλωρίδιο (CH2CHCl)	Τρι. & Τετραχλωροαιθυλένιο	Σίδηρος - Fe	Μαγγάνιο - Mn	Βρωμικά - BrO3	Ακρυλαμίδιο	Χλωριούχα - Cl	Χλωρικά	Διφαινόλη A	Μικροκυστίνη - LR	Χλωριώδη	Άθροισμα PFAS ***	Αλογονοοξικά οξέα (HAAS)	Κυανιούχα (CN)	Ουράνιο (U)	Αργίλιο - Al	Ολικός Οργανικός Άνθρακας (TOC)	Σύνολο Παρασιτοκτόνων	Υπολειμματικό Χλώριο	Αριθμός Αποικιών, 22°C	Αριθμός Αποικιών, 37°C	Ολικά Κολοβακτηριοειδή	Εντερόκοκκοι	Clostridium Perfringens	E.coli	Θερμοκρασία	Θολότητα	Χρώμα	Γεύση	Οσμή
						6,5 - 9,5	<2500 (μS/cm)	<1,5 mg/L	<250 mg/L	<50 mg/L	<0,5 mg/L	<0,5 mg/L	<1,5 mg/L	<10 μg/L	<10 μg/L	<5 μg/L	<50 μg/L	<2,0 mg/L	<10 μg/L	<1,0 μg/L	<20 μg/L	<20 μg/L	<200 mg/L	<1,00 μg/L	<0,010 μg/L	μg/L	<0,10 μg/L	<100 μg/L	<3 μg/L	μg/L	<10 μg/L	<200 μg/L	<50 μg/L	<10 μg/L	μg/L	<250 mg/L	<0,25 mg/L	<2,5 μg/L	<1 μg/L	<0,25 mg/L	<0,10 μg/L	<60 μg/L	<50 μg/L	<30 μg/L	<200 μg/L	mg/L (Ανευ ασυνήθους μεταβολής)	<0,5 μg/L	mg/L	cfu/mL (Ανευ ασυνήθους μεταβολής)	cfu/mL (Ανευ ασυνήθους μεταβολής)	cfu/100mL / 0	cfu/100mL / 0	cfu/100mL / 0	cfu/100mL / 0	oC	NTU	PtCo (Hazen)		
	29/7/2026	29/7/2026	Αγ. Πνεύμα / Παλιά Κοινότητα (Βρύση με Φίλτρο)	Πόσιμο	Γεώτρηση+πηγή					3,99																																																	
148	12/8/2026	13/08/2026 - 20/08/2026	Αγ. Πνεύμα / Κέντρο ποδολογίας Βάσω Ηλιάδου	Πόσιμο	Γεώτρηση+πηγή	7,80	428			26,00	<0,02	<0,10																																				0,20	Δ.Α.		Δ.Α.	Δ.Α.		Δ.Α.	5,00	<0,30	<7,00	αποδεκτή	αποδεκτή
149	11/8/2026	12/08/2026 - 19/08/2026	Αγ. Πνεύμα / Από φίλτρο RO	Πόσιμο	Γεώτρηση+πηγή	6,79	22,5			1,90	<0,02	<0,01																																				0,00	Δ.Α.		Δ.Α.	Δ.Α.		Δ.Α.	5,00	<0,10	<7,00	αποδεκτή	αποδεκτή
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΌ ΧΗΜΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ																																																											
	22/9/2026	22/9/2026	Αγ. Πνεύμα / Βρύση Φιλίντα	Πόσιμο	Γεώτρηση+πηγή					34,81																																																	

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Δ.Α. - ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ
Μ.Π. - ΜΙΚΡΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Ε.Ο. - ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΑ (ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ)

*

PHAs: Άθροισμα Συγκεντρώσεων των ακόλουθων συγκεκριμένων ενώσεων: Βενζο(b)φθορανθένιο, Βενζο(k)φθορανθένιο, Βενζο(ghi)περυλένιο & ινδενο(1,2,3-cd)πυρένιο

**

THMs: Ολικά Τριαλογονομεθάνια: Άθροισμα Συγκεντρώσεων των ενώσεων: Χλωροφόρμιο, Βρωμοφόρμιο, Διβρωμοχλωρομεθάνιο & Βρωμοδιχλωρομεθάνιο

***

PFAs: Άθροισμα των υπερ-και πολύ-φθοροαλκυλιωμένων ουσιών που απαριθμούνται στο Παράστημα III, μέρος Β (ΦΕΚ. 3525/25-05-2023)