α/α	Ημ/νία Δειγματοληψίας	Ημ/νία Ανάλυσης	Τοποθεσία	Χρήση	Προέλευση	Συγκέντρωση Ιόντων Υδρογόνου **pH**	Αγωγιμότητα - 20 oC	Φθοριούχα - F	Θειικά - SO4	Νιτρικά - NO3	Νιτρώδη - NO2	Αμμωνιακά - NH4	Βόριο - B	Αρσενικό - As	Αντιμόνιο -Sb	Κάδμιο - Cd	Χρώμιο - Cr	Χαλκός - Cu	Μόλυβδος - Pb	Υδράργυρος - Hg	Νικέλιο - Ni	Σελήνιο - Se	Νάτριο - Na
						6,5 - 9,5	<2500 (μS/cm)	<1,5 mg/L	<250 mg/L	<50 mg/L	<0,5 mg/L	<0,5 mg/L	<1,5 mg/L	<10 μg/L	<10 μg/L	<5 μg/L	<50 μg/L	<2,0 mg/L	<10 μg/L	<1,0 μg/L	<20 μg/L	<20 μg/L	<200 mg/L
E68	6/4/2021	17/4/2021	Μονόβρυση / ΚΑΠΗ	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,4	863	0,32	60	32,00	0,00	0,00	78	0,95	0,03	<0,035	0,38	6,3	0,18	0		0,44	68
69	13/8/2021	17/8/2021	Μονόβρυση / Τέλος Δικτύου	Πόσιμο	Γεώτσηση	7,53	597			31,30	0,18	0,00											
70	13/8/2021	17/8/2021	Μονόβρυση / ΚΑΠΗ	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,68	594			32,15	0,13	0,00											
71	22/11/2021	29/11/2021	Μονόβρυση / Τέλος Δικτύου	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,85	506			8,90	0,00	0,00											
72	22/11/2021	29/11/2021	Μονόβρυση / ΚΑΠΗ	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,74	504			8,25	0,00	0,00											
73	20/12/2021	24/12/2021	Μονόβρυση / Τέλος Δικτύου	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,91	484			7,45	0,00	0,00											
74	20/12/2021	24/12/2021	Μονόβρυση / ΚΑΠΗ	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,93	483			6,35	0,00	0,00											
E75	1/4/2022	12/4/2022	Μονόβρυση / ΚΑΠΗ	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,40	894	0,26	65,00	35,00	0,00	0,00	82,00	0,76	0,03	<0,035	0,24	2,30	0,17	0,00		0,46	68,00
76	3/6/2022	10/6/2022	Μονόβρυση / ΚΑΠΗ	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,47	726			28,00	0,12	0,00											
77	3/6/2022	10/6/2022	Μονόβρυση / Τέλος Δικτύου	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,49	728			28,75	0,14	0,00											
78	4/11/2022	16/11/2022	Μονόβρυση / Τέλος Δικτύου	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,57	660			29,90	0,16	0,00											
79	4/11/2022	16/11/2022	Μονόβρυση / ΚΑΠΗ	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,55	661			29,30	0,20	0,00											
80	13/12/2022	17/12/2022	Μονόβρυση / Τέλος Δικτύου	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,70	505			6,80	0,00	0,08											
81	13/12/2022	17/12/2022	Μονόβρυση / ΚΑΠΗ	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,69	501			8,80	0,00	0,02											
E82	23/3/2023	31/3/2023	Μονόβρυση / ΚΑΠΗ	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,30	907	0,34	71,00	39,00	0,00	0,00	81,00	0,84	0,02	<0,035	0,43	3,90	0,86	0,00		0,40	71,00
83	20/6/2023	26/6/2023	Μονόβρυση / ΚΑΠΗ	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,41	672			30,00	0,17	0,00											
84	20/6/2023	26/6/2023	Μονόβρυση / Τέλος Δικτύου	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,40	667			29,80	0,20	0,00											
85	14/11/2023	20/11/2023	Μονόβρυση / ΚΑΠΗ	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,34	708			34,00	0,14	0,00											
86	14/11/2023	20/11/2023	Μονόβρυση / Τέλος Δικτύου	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,36	708			34,25	0,19	0,00											
87	15/3/2024	26/3/2024	Μονόβρυση / ΚΑΠΗ	Πόσιμο	Γεώτρηση	8,10	542	0,37	19,00	8,00	0,00	<0,05	0,05	5,70	<0,02	<0,035	1,20	0,00	0,12	0,00		0,83	98,00
88	16/8/2024	23/8/2024	Μονόβρυση / Τέλος Δικτύου	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,71	604			21,75	0,12	0,00											
89	16/8/2024	23/8/2024	Μονόβρυση / ΚΑΠΗ	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,78	609			21,30	0,13	0,00											
90	20/11/2024	2/12/2024	Μονόβρυση / Τέλος Δικτύου	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,66	341			7,85	0,00	0,00											
91	20/11/2024	2/12/2024	Μονόβρυση / ΚΑΠΗ	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,65	342			7,25	0,00	0,00											
E92	7/3/2025	17/3/2025	Μονόβρυση / ΚΑΠΗ	Πόσιμο	Γεώτρηση	8,10	544	0,23	21,00	7,00	0,00	<0,05	0,04	5,70	0,17	<0,035	1,20	0,002	0,18	<0,04		0,98	98,00
93	3/6/2025	11/6/2025	Μονόβρυση / Τέλος Δικτύου	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,51	437			30,05	0,26	0,00											
94	3/6/2025	11/6/2025	Μονόβρυση / ΚΑΠΗ	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,81	431			34,65	0,23	0,00											
95	6/12/2025	16/12/2025	Μονόβρυση / Τέλος Δικτύου	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,73	381			5,00	0,00	0,00											
94	6/12/2025	16/12/2025	Μονόβρυση / ΚΑΠΗ	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,73	375			4,65	0,00	0,00											
E95	7/4/2026	08/04/2026 - 10/11/2026	Μονόβρυση / ΚΑΠΗ	Πόσιμο	Γεώτρηση	8,20	924	0,38	57,90	34,60	<0,02	<0,10	0,091	<1,00	<1,00	<1,00	<5,00	<0,01	<1,00	<0,30	<1,00	<1,00	64,10
96	7/4/2026	08/04/2026 - 17/04/2026	Μονόβρυση / Πάρκο	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,50	935			34,40	<0,02	<0,10											
97	11/8/2026	12/08/2026 - 19/08/2026	Μονόβρυση / Καφέ πλατεία	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,21	894			10,70	<0,02	0,02											

α/α	Βενζόλιο	Βενζο(a)πυρένιο	Επιχλωρυδρίνη	Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες PHAS *	Ολικά Τριαλογονομεθάνια (THMs) **	1,2 Διχλωροαιθάνιο (EDC)	Βινυλοχλωρίδιο (CH2CHCl)	Τρι. & Τετραχλωροαιθυλένιο	Σίδηρος - Fe	Μαγγάνιο - Mn	Βρωμικά - BrO3	Ακρυλαμίδιο	Χλωριούχα - Cl	Χλωρικά	Διφαινόλη A	Μικροκυστίνη - LR	Χλωριώδη	Άθροισμα PFAS ***	Αλογονοοξικά οξέα (HAAS)	Κυανιούχα (CN)	Ουράνιο (U)	Αργίλιο - Al	Ολικός Οργανικός Άνθρακας (TOC)	Σύνολο Παρασιτοκτόνων
	<1,00 μg/L	<0,010 μg/L	μg/L	<0,10 μg/L	<100 μg/L	<3 μg/L	μg/L	<10 μg/L	<200 μg/L	<50 μg/L	<10 μg/L	μg/L	<250 mg/L	<0,25 mg/L	<2,5 μg/L	<1 μg/L	<0,25 mg/L	<0,10 μg/L	<60 μg/L	<50 μg/L	<30 μg/L	<200 μg/L	mg/L (Άνευ ασυνήθους μεταβολής)	<0,5 μg/L
E68									7,6	0,11			57									<1,25		0
69																								
70																								
71																								
72																								
73																								
74																								
E75									46,00	0,69			47,00									0		0,00
76																								
77																								
78																								
79																								
80																								
81																								
E82									144,00	0,39			47,00									3,8		0,00
83																								
84																								
85																								
86																								
87									5,90	0,22			34,00									1,9		0,00
88																								
89																								
90																								
91																								
E92									3,40	0,21			35,60									<1,25		0,00
93																					8,20			
94																								
95																								
94																								
E95	Δ.Α.	Δ.Α.	Δ.Α.	Δ.Α.	Δ.Α.	Δ.Α.	Δ.Α.	Δ.Α.	<20,00	<5,00	Δ.Α.	Δ.Α.	42,50	0,05425	Δ.Α.	Δ.Α.	Δ.Α.	Δ.Α.	Δ.Α.	Δ.Α.	15,90	<20,00	51,20	0,00
96																								
97																								

α/α	Υπολειμματικό Χλώριο	Αριθμός Αποικιών, 22°C	Αριθμός Αποικιών, 37°C	Ολικά Κολοβακτηριοειδή	Εντερόκοκκοι	Clostridium Perfringens	E.coli	Θερμοκρασία	Θολότητα	Χρώμα	Γεύση	Οσμή	Άλλη Ανιχνεύσιμη Ουσία
	mg/L	cfu/mL (Άνευ ασυνήθους μεταβολής)	cfu/mL (Άνευ ασυνήθους μεταβολής)	cfu/100mL / 0	cfu/100mL / 0	cfu/100mL / 0	cfu/100mL / 0	oC	NTU				
E68	0,05	24,0	19,0	52,0	0		αρνητ.	16	0,23	0			
69	0,20	0,0	0,0	0,0	0		αρνητ.	20	<0,05	<5			
70	0,20	0,0	0,0	0,0	0		αρνητ.	21,5	<0,05	<5			
71	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00		αρνητ.	18,00	<0,05	<5			
72	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00		αρνητ.	18,00	<0,05	<5			
73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		αρνητ.	15,00	<0,05	<5			
74	0,00	3,00	10,00	0,00	0,00		αρνητ.	16,00	<0,05	<5			
E75	0,25	17,00	20,00	15,00	0,00		αρνητ.	17,00	0,31	0			
76	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00		αρνητ.	20,00	<0,05	<5			
77	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00		αρνητ.	20,00	<0,05	<5			
78	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00		αρνητ.	19,00	<0,05	<5			
79	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00		αρνητ.	18,00	<0,05	<5			
80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		αρνητ.	14,00	<0,05	<5			
81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		αρνητ.	15,00	<0,05	<5			
E82	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00		αρνητ.	16,00	1,2	0			CHBr3: 3,6 TOC:0,73
83	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00		αρνητ.	20,00	<0,05	<5			
84	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00		αρνητ.	20,00	<0,05	<5			
85	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00		αρνητ	18,00	<0,05	<5			
86	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00		αρνητ.	18,00	<0,05	<5			
87	0,05	41,00	78,00	0,00	0,00		αρνητ.	18,00	0,27	0			
88	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00		αρνητ.	22,00	0,05	<5			
89	0,00	19,00	40,00	0,00	0,00		αρνητ.	20,00	0,05	<5			
90	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00		αρνητ.	16,50	0,05	<5			
91	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00		αρνητ.	17,00	0,05	<5			
E92	0,20	<1	Est. 5	<1	<1		<1	15,00	0,17	0			
93	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00		αρνητ.	19,00	<0,05	<5			
94	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00		αρνητ.	19,00	<0,05	<5			
95	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00		αρνητ.	15,00		<5			
94	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00		αρνητ.	13,00		<5			
E95	0,30	Μ.Π	Δ.Α.	Δ.Α.	Δ.Α.	Δ.Α.	Δ.Α.	5,00	<0,30	<7	αποδεκτή	αποδεκτή	
96	0,25	Μ.Π		Δ.Α.	Δ.Α.		Δ.Α.	5,00	<0,30	<7	αποδεκτή	αποδεκτή	
97	0,15	Δ.Α.		Δ.Α.	Δ.Α.		Δ.Α.	5,00	<0,30	<7	αποδεκτή	αποδεκτή	

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Δ.Α. - ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ

Μ.Π. - ΜΙΚΡΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Ε.Ο. - ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΑ (ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ)

*

PHAs: Άθροισμα Συγκεντρώσεων των ακόλουθων συγκεκριμένων ενώσεων: Βενζο(b)φθορανθένιο, Βενζο(k)φθορανθένιο, Βενζο(ghi)περυλένιο & ινδενο(1,2,3-cd)πυρένιο

**

THMs: Ολικά Τριαλογονομεθάνια: Άθροισμα Συγκεντρώσεων των ενώσεων: Χλωροφόρμιο, Βρωμοφόρμιο, Διβρωμοχλωρομεθάνιο & Βρωμοδιχλωρομεθάνιο

***

PFAs: Άθροισμα των υπερ-και πολύ-φθοροαλκυλιωμένων ουσιών που απαριθμούνται στο Παράστημα ΙΙΙ, μέρος Β (ΦΕΚ. 3525/25-05-2023)