α/α	Ημ/νία Δειγματοληψίας	Ημ/νία Ανάλυσης	Τοποθεσία	Χρήση	Προέλευση	Συγκέντρωση Ιόντων Υδρογόνου **pH** (6,5 - 9,5)	Αγωγιμότητα - 20 oC (<2500 (μS/cm))	Φθοριούχα - F (<1,5 mg/L)	Θειικά - SO4 (<250 mg/L)	Νιτρικά - NO3 (<50 mg/L)	Νιτρώδη - NO2 (<0,5 mg/L)	Αμμωνιακά - NH4 (<0,5 mg/L)	Βόριο - B (<1,5 mg/L)	Αρσενικό - As (<10 μg/L)	Αντιμόνιο -Sb (<10 μg/L)	Κάδμιο - Cd (<5 μg/L)	Χρώμιο - Cr (<50 μg/L)	Χαλκός - Cu (<2,0 mg/L)	Μόλυβδος - Pb (<10 μg/L)	Υδράργυρος - Hg (<1,0 μg/L)	Νικέλιο - Ni (<20 μg/L)	Σελήνιο - Se (<20 μg/L)	Νάτριο - Na (<200 mg/L)
E76	6/4/2021	17/4/2021	Ν. Σκοπός / Δημοτικό	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,50	615	<0,2	26,00	34,00	0,00	0,00	29,00	1,80	0,03	<0,035	3,4	2,9	0,21	0		0,7	54
77	13/8/2021	17/8/2021	Ν. Σκοπός / Δημοτικό	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,77	556			35,85	0,17	0,00											
78	13/8/2021	17/8/2021	Ν. Σκοπός / Γυμνάσιο	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,82	554			37,55	0,15	0,00											
79	22/11/2021	29/11/2021	Ν. Σκοπός / Δημοτικό	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,55	581			38,50	0,27	0,00											
80	22/11/2021	29/11/2021	Ν. Σκοπός / Γυμνάσιο	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,69	579			39,00	0,25	0,00											
81	20/12/2021	24/12/2021	Ν. Σκοπός / Γυμνάσιο	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,69	552			36,00	0,29	0,00											
82	20/12/2021	24/12/2021	Ν. Σκοπός / Δημοτικό	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,64	556			32,50	0,37	0,00											
E83	1/4/2022	12/4/2022	Ν. Σκοπός / Δημοτικό	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,50	647	<0,2	28,00	34,00	0,00	0,05	31,00	1,80	0,03	<0,035	3,40	2,00	0,17	0,00		0,72	52,00
84	3/6/2022	10/6/2022	Ν. Σκοπός / Γυμνάσιο	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,75	609			33,10	0,13	0,00											
85	3/6/2022	10/6/2022	Ν. Σκοπός / Δημοτικό	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,57	608			30,45	0,17	0,00											
86	4/11/2022	16/11/2022	Ν. Σκοπός / Δημοτικό	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,76	574			33,00	0,29	0,00											
87	4/11/2022	16/11/2022	Ν. Σκοπός / Γυμνάσιο	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,98	572			35,60	0,35	0,00											
88	13/12/2022	17/12/2022	Ν. Σκοπός / Δημοτικό	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,43	575			34,50	0,19	0,10											
89	13/12/2022	17/12/2022	Ν. Σκοπός / Γυμνάσιο	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,68	571			36,30	0,25	0,05											
E90	23/3/2023	13/3/2023	Ν. Σκοπός / Δημοτικό	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,80	659	<0,2	31,00	36,00	0,00	0,00	40,00	1,70	0,02	0,00	3,40	0,75	0,08	0,00		0,62	55,00
91	20/6/2023	26/6/2023	Ν. Σκοπός / Γυμνάσιο	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,76	579			35,10	0,19	0,00											
92	20/6/2023	26/6/2023	Ν. Σκοπός / Δημοτικό	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,71	588			34,60	0,17	0,00											
93	14/11/2023	20/11/2023	Ν. Σκοπός / Γυμνάσιο	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,66	587			38,00	0,15	0,00											
94	14/11/2023	20/11/2023	Ν. Σκοπός / Δημοτικό	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,45	586			40,00	0,25	0,00											
E95	15/3/2024	26/3/2024	Ν. Σκοπός / Γυμνάσιο	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,60	1154	<0,2	62,00	10,00	<0,05	<0,05	0,27	1,10	0,02	<0,035	0,73	0,00	0,30	0,00		<0,25	144,00
96	16/8/2024	23/8/2024	Ν. Σκοπός / Δημοτικό	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,86	584			36,95	0,17	0,00											
97	16/8/2024	23/8/2024	Ν. Σκοπός / Γυμνάσιο	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,83	618			34,50	0,15	0,00											
98	20/11/2024	2/12/2024	Ν. Σκοπός / Δημοτικό	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,50	410			41,20	0,42	0,00											
99	20/11/2024	2/12/2024	Ν. Σκοπός / Γυμνάσιο	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,64	420			45,80	0,46	0,00											
E100	7/3/2025	17/3/2025	Ν. Σκοπός / Δημοτικό	Πόσιμο	Γεώτρηση	8,00	688	<0,2	33,00	45,60	0,00	<0,05	0,03	1,50	<0,02	0,00	3,10	0,00	<0,05	<0,04		0,55	61,00
101	3/6/2025	11/6/2025	Ν. Σκοπός / Δημοτικό	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,76	431			37,95	0,39	0,00											
102	3/6/2025	11/6/2025	Ν. Σκοπός / Γυμνάσιο	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,61	450			40,35	0,40	0,00											
103	6/12/2025	16/12/2025	Ν. Σκοπός / Δημοτικό	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,44	554			29,60	0,20	0,00											
104	6/12/2025	16/12/2025	Ν. Σκοπός / Γυμνάσιο	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,59	473			40,25	0,23	0,00											
E105	7/4/2026	08/04/2026 - 11/05/2026	Ν. Σκοπός / Δημοτικό	Πόσιμο	Γεώτρηση	8,10	700	0,14	29,70	39,00	<0,02	<0,10	<0,05	<1,00	<1,00	<1,00	<5,00	<0,01	<1,00	<0,30	<1,00	<1,00	1,62
106	7/4/2026	08/04/2026 - 17/04/2026	Ν. Σκοπός / Γυμνάσιο	Πόσιμο	Γεώτρηση	8,00	711			40,80	<0,02	<0,10											
107	1/9/2026	02/09/2026 - 04/09/2026	Ν. Σκοπός / Πρώην Δημαρχείο - Κοινότητα	Πόσιμο	Γεώτρηση	7,51	755			22,40	<0,02	<0,01											

α/α	Βενζόλιο (<1,00 μg/L)	Βενζο(a)πυρένιο (<0,010 μg/L)	Επιχλωρυδρίνη (μg/L)	Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες PHAS * (<0,10 μg/L)	Ολικά Τριαλογονομεθάνια (THMs) ** (<100 μg/L)	1,2 Διχλωροαιθάνιο (EDC) (<3 μg/L)	Βινυλοχλωρίδιο (CH2CHCl) (μg/L)	Τρι. & Τετραχλωροαιθυλένιο (<10 μg/L)	Σίδηρος - Fe (<200 μg/L)	Μαγγάνιο - Mn (<50 μg/L)	Βρωμικά - BrO3 (<10 μg/L)	Ακρυλαμίδιο (μg/L)	Χλωριούχα - Cl (<250 mg/L)	Χλωρικά (<0,25 mg/L)	Διφαινόλη A (<2,5 μg/L)	Μικροκυστίνη - LR (<1 μg/L)	Χλωριώδη (<0,25 mg/L)	Άθροισμα PFAS *** (<0,10 μg/L)	Αλογονοοξικά οξέα (HAAS) (<60 μg/L)	Κυανιούχα (CN) (<50 μg/L)	Ουράνιο (U) (<30 μg/L)	Αργίλιο - Al (<200 μg/L)
E76									5,3	<0,05			52									<1,25
77																						
78																						
79																						
80																						
81																						
82																						
E83									7,10	0,00			42,00									0,00
84																						
85																						
86																						
87																						
88																						
89																						
E90									4,10	0,06			41,00									<1,25
91																						
92																						
93																						
94																						
E95									73,00	0,68			40,00									2,50
96																						
97																						
98																						
99																						
E100									<1,25	0,00			48,00									<1,25
101																					5,70	
102																						
103																						
104																						
E105	Δ.Α.	Δ.Α.	Δ.Α.	Δ.Α.	Ε.Ο.	Δ.Α.	Δ.Α.	Δ.Α.	<20,00	<5,00	Δ.Α.	Δ.Α.	42,50	Δ.Α.	Δ.Α.	Δ.Α.	Δ.Α.	Δ.Α.	Δ.Α.	Δ.Α.	6,04	<20,00
106																						
107																						

α/α	Ολικός Οργανικός Άνθρακας (TOC) (mg/L (Άνευ ασυνήθους μεταβολής))	Σύνολο Παρασιτοκτόνων (<0,5 μg/L)	Υπολειμματικό Χλώριο (mg/L)	Αριθμός Αποικιών, 22°C (cfu/mL (Άνευ ασυνήθους μεταβολής))	Αριθμός Αποικιών, 37°C (cfu/mL (Άνευ ασυνήθους μεταβολής))	Ολικά Κολοβακτηριοειδή (cfu/100mL / 0)	Εντερόκοκκοι (cfu/100mL / 0)	Clostridium Perfringens (cfu/100mL / 0)	E.coli (cfu/100mL / 0)	Θερμοκρασία (oC)	Θολότητα (NTU)	Χρώμα (PtCo (Hazen))	Γεύση	Οσμή	Άλλη Ανιχνεύσιμη Ουσία
E76		0	0,5	0	0	0	0		αρνητ.	18	0,19	0			
77			0,9	0	0	0	0		αρνητ.	22	<0,05	<5,00			
78			0,9	0	0	0	0		αρνητ.	20	<0,05	<5,00			
79			0,4	0	0	0	0		αρνητ.	16	<0,05	<5,00			
80			0,5	0	0	0	0		αρνητ.	14	<0,05	<5,00			
81			0,25	0	0	0	0		αρνητ.	11,5	<0,05	<5,00			
82			0,25	0,00	0,00	0,00	0,00		αρνητ.	12,50	<0,05	<5,00			
E83		0,00	0,30	81,00	114,00	0,00	0,00		αρνητ.	19,00	0,12	0			
84			0,30	0,00	0,00	0,00	0,00		αρνητ.	24,50	<0,05	<5,00			
85			0,30	0,00	0,00	0,00	0,00		αρνητ.	22,00	<0,05	<5,00			
86			0,30	0,00	0,00	0,00	0,00		αρνητ.	19,00	<0,05	<5,00			
87			0,25	0,00	0,00	0,00	0,00		αρνητ.	18,00	<0,05	<5,00			
88			0,30	0,00	0,00	0,00	0,00		αρνητ.	15,00	<0,05	<5,00			
89			0,30	0,00	0,00	0,00	0,00		αρνητ.	15,00	<0,05	<5,00			
E90		0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00		αρνητ.	19,00	0,72	0			TOC:0,31
91			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		αρνητ.	25,00	<0,05	<5,00			
92			0,00	0,00	6,00	0,00	0,00		αρνητ.	20,00	<0,05	<5,00			
93			0,20	0,00	0,00	0,00	0,00		αρνητ.	19,00	<0,05	<5,00			
94			0,20	0,00	0,00	0,00	0,00		αρνητ.	19,00	<0,05	<5,00			
E95		<0,50	0,00	Est. 4	Est. 7	presence (\3)	0,00		αρνητ.	16,00	0,46	0			
96			0,20	0,00	0,00	0,00	0,00		αρνητ.	21,00	0,05	<5			
97			0,20	0,00	0,00	0,00	0,00		αρνητ.	24,00	0,05	<5			
98			0,25	0,00	0,00	0,00	0,00		αρνητ.	18,00	0,05	<5			
99			0,30	0,00	0,00	0,00	0,00		αρνητ.	16,00	0,05	<5			
E100		0,00	0,20	<1	<1	<1	<1		<1	18,00	0,12	0			
101			0,20	0,00	0,00	0,00	0,00		αρνητ.	19,00	<0,05	<5			
102			0,30	0,00	0,00	0,00	0,00		αρνητ.	19,00	<0,05	<5			
103			0,20	0,00	0,00	0,00	0,00		αρνητ.	15,00		<5			
104			0,20	0,00	0,00	0,00	0,00		αρνητ.	12,00		<5			
E105	29,00	0,00	0,10	Δ.Α.	Δ.Α.	Δ.Α.	Δ.Α.	Δ.Α.	Δ.Α.	5,00	<0,30	<7	αποδεκτή	αποδεκτή	
106			0,20	Δ.Α.		Δ.Α.	Δ.Α.		Δ.Α.	5,00	0,34	<7	αποδεκτή	αποδεκτή	
107			0,31	Δ.Α.		Δ.Α.	Δ.Α.		Δ.Α.		<0,30	<7	αποδεκτή	αποδεκτή	

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Δ.Α. - ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ

Μ.Π. - ΜΙΚΡΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Ε.Ο. - ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΑ (ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ)

*

PHAs: Άθροισμα Συγκεντρώσεων των ακόλουθων συγκεκριμένων ενώσεων: Βενζο(b)φθορανθένιο, Βενζο(k)φθορανθένιο, Βενζο(ghi)περυλένιο & ινδενο(1,2,3-cd)πυρένιο

**

THMs: Ολικά Τριαλογονομεθάνια: Άθροισμα Συγκεντρώσεων των ενώσεων: Χλωροφόρμιο, Βρωμοφόρμιο, Διβρωμοχλωρομεθάνιο & Βρωμοδιχλωρομεθάνιο

***

PFAs: Άθροισμα των υπερ-και πολύ-φθοροαλκυλιωμένων ουσιών που απαριθμούνται στο Παράστημα ΙΙΙ, μέρος Β (ΦΕΚ. 3525/25-05-2023)