| α/α | Ημ/νία Δειγματοληψίας | Ημ/νία Ανάλυσης | Τοποθεσία | Χρήση | Προέλευση | Συγκέντρωση ιόντων Υδρογόνου: pH | Αγωγιμότητα - 20 oC | Φθοριούχα - F | Θειικά - SO4 | Νιτρικά - NO3 | Νιτρώδη - NO2 | Αμμωνιακά - NH4 | Βόριο - B | Αρσενικό - As | Αντιμόνιο -Sb | Κάδμιο - Cd | Χρώμιο - Cr | Χαλκός - Cu | Μόλυβδος - Pb | Υδράργυρος - Hg | Νικέλιο - Ni | Σελήνιο - Se | Νάτριο - Na | Βενζόλιο | Βενζο(β)πυρένιο | Επιλιθανθράκη | Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες PHAS * | Ολικά Τριαλογονομεθάνια (THMs) ** | 1,2 Διβρωμοαιθάνιο (EDC) | Βινυλοχλωρίδιο (CH2CHCl) | Τρι- & Τετραχλωροαιθυλένιο | Σίδηρος - Fe | Μαγγάνιο - Mn | Βρωμικά - BrO3 | Ακρυλαμίδιο | Χλωρούχα - Cl | Χλωρικά | Διαφευλίη A | Μικροκυστίνη - LR | Χλωριώδη | Άθροισμα PFAS *** | Αλογονοφόρα οξέα (HAAS) | Κυανούχα (CN) | Ουράνιο (U) | Αργίλιο - Al | Ολικός Οργανικός Άνθρακας (TOC) | Σύνολο Παραπροϊόντων | Υπολειμματικό Χλώριο | Αριθμός Αποικιών, 22°C | Αριθμός Αποικιών, 37°C | Ολικά Κολοβακτηριακά | Εντερόκοκκοι | Clostridium Perfringens | E.coli | Θερμοκρασία | Θολότητα | Χρώμα | Γεύση | Οσμή |
|---|---|---

	α/α		Ημ/νία Δειγματοληψίας		Ημ/νία Ανάλυσης		Τοποθεσία		Χρήση		Προβλεπόμενη
	Υγιλίκο										
6,5 - 9,5	Συγκέντρωση Ιόντων Υδρογόνου **pH**										
<2500 (μS/cm)	Αγωγιμότητα - 20 oC										
<1,5 mg/L	Φθοριούχα - F										
<250 mg/L	Θειικά - SO4										
<50 mg/L	Νιτρικά - NO3										
<0,5 mg/L	Νιτρώδη - NO2										
<0,5 mg/L	Αμμωνιακά - NH4										
<1,5 mg/L	Βόριο - B										
<10 μg/L	Αρσενικό - As										
<10 μg/L	Αντιμόνιο -Sb										
<5 μg/L	Κάδμιο - Cd										
<50 μg/L	Χρώμιο - Cr										
<2,0 mg/L	Χαλκός - Cu										
<10 μg/L	Μόλυβδος - Pb										
<1,0 μg/L	Υδράργυρος - Hg										
<20 μg/L	Νικέλιο - Ni										
<20 μg/L	Σελήνιο - Se										
<200 mg/L	Νάτριο - Na										
<1,00 μg/L	Βενζόλιο										
<0,010 μg/L	Βενζο(a)πυρένιο										
μg/L	Επιχλωρυδρίνη										
<0,10 μg/L	Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες PHAS *										
<100 μg/L	Ολικά Τριαλογονομεθάνια (THMs) **										
<3 μg/L	1,2 Διχλωροαιθάνιο (EDC)										
μg/L	Βινυλοχλωρίδιο (CH2CHCl)										
<10 μg/L	Τρι. & Τετραχλωροαιθυλένιο										
<200 μg/L	Σίδηρος - Fe										
<50 μg/L	Μαγγάνιο - Mn										
<10 μg/L	Βρωμικά - BrO3										
μg/L	Ακριλαμίδιο										
<250 mg/L	Χλωριούχα - Cl										
<0,25 mg/L	Χλωρικά										
<2,5 μg/L	Διισφαινόλη Α										
<1 μg/L	Μικροκυστίνη - LR										
<0,25 mg/L	Χλωριώδη										
<0,10 μg/L	Άθροισμα PFAS ***										
<60 μg/L	Αλογονοοξικά οξέα (HAAS)										
<50 μg/L	Κυανιούχα (CN)										
<30 μg/L	Ουράνιο (U)										
<200 μg/L	Αργίλιο - Al										
mg/L (Ανευ ασυνήθους μεταβολής)	Ολικός Οργανικός Άνθρακας (TOC)										
<0,5 μg/L	Σύνολο Παρασιτοκτόνων										
mg/L	Υπολειμματικό Χλώριο										
cfu/mL (Ανευ ασυνήθους μεταβολής)	Αριθμός Αποικιών, 22°C										
cfu/mL (Ανευ ασυνήθους μεταβολής)	Αριθμός Αποικιών, 37°C										
cfu/100mL / 0	Ολικά Κολοβακτηριοειδή										
cfu/100mL / 0	Εντερόκοκκοι										
cfu/100mL / 0	Clostridium Perfringens										
cfu/100mL / 0	E.coli										
oC	Θερμοκρασία										
NTU	Θολότητα										
PtCo (Hazen)	Χρώμα										
	Γεύση										
	Οσμή										

7/7/2026